

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

37**Wärmeabgabe**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile mindestens für einen Betriebsdruck von 6 bar.

2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Kommentar:

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Sondermaße (Bauhöhe, Baulänge)

- Sonderfarben

- Röhrenradiatoren

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 442-1 Radiatoren und Konvektoren - Technische Spezifikationen und

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

*Anforderungen**- ÖNORM EN 442-2 Radiatoren und Konvektoren - Prüfverfahren und Leistungsangabe**- ÖNORM EN 1264-1 bis -4 Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit**Wasserdurchströmung**- ÖNORM B 2242-1 bis -7 Herstellung von Warmwasser-Fußbodenheizungen -**Werkvertragsnorm**- ÖNORM EN 12228 Sportböden - Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelägen**- ÖNORM EN 12831 Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der**Norm-Heizlast**- ÖNORM H 7500 Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast**- ÖNORM H 5151 Planung von zentralen Warmwasser-Heizungsanlagen mit oder ohne**Trinkwassererwärmung für Normalfälle**- ÖNORM H 2201 Herstellung von Zentralheizungsanlagen und zentralen Trink- und**Nutzwasser-Erwärmungsanlagen - Werkvertragsnorm***37PA + Fußbodenheizung/-kühlung hp Biofaser Lochpl.-S. (hpv)**

Version 2018

Fußbodenheizung/-kühlung hp Biofaser Lochplattensystem:

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

Systemplatte mit Zubehör (hp Biofaser Lochplatte, hp Drehclipse, hp Steckverbinder), Rohr (z.B.: hp bavaria royal Plus Pe-Xa / hp bavaria press), sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben.

hp Fußbodenheizungssystem nach DIN EN 1264, DIN CERTCO Registriernummer 7F094-F (hp bavaria royal Plus Pe-Xa 17x2 mm).

hp Fußbodenheizungssystem nach DIN EN 1264, DIN CERTCO Registriernummer 7F114-F (hp bavaria royal Plus Pe-Xa 14x2 mm).

hp Fußbodenheizung mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560 T2,

mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa oder mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa oder mit hp bavaria exklusiv 17x2 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) 100% sauerstoffdicht

hp Biofaser Lochplatte, ökologisch hergestellt aus Naturholzfasern aus heimischen Wäldern (kein Abfallholz), für ökologisches Bauen und gesundes Wohnen, geprüft nach DIN EN 622; mit hydrophobierender Oberflächenstruktur.

Die hp Biofaser Lochplatte schützt den sensiblen Dämmstoffunterbau mit Feuchtigkeitssperre vor Beschädigung und ermöglicht auch den Einbau einer mineralischen Dämmschicht zur Erfüllung der erhöhten Trittschallschutzanforderungen nach DIN 4109.

Vor dem Einbringen des Fußbodenheizungssystems hp Biofaser Lochplatte muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksdichtungen der DIN 18195 T1-T10 entsprechen. Die erforderliche Wärme- und Trittschalldämmung nach ENEC, DIN 4108, DIN 4109 und DIN EN 1264 T2 mit zugehöriger Feuchtigkeitssperre und hp Öko - Randdämmstreifen

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

nach DIN 18560 muss vor Verlegung der hp Biofaser Lochplatte eingebracht sein.

Das Fußbodenheiz-/Kühlsystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der hp praski GmbH TI zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37PA01 + hp Biofaser Lochplattensystem LP 17. Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
- hp Biofaser Lochplatte, aus Naturholzfasern mit hydrophobierender Oberflächenstruktur, geprüft nach DIN EN 622 mit Quadril-Perforierung im 5 cm Raster mit Spezialstanzung als Träger- und Verbindungselement und zur Aufnahme der Messstellen
 - hp Drehclipse aus PE mit besonders großer Aufnahmefläche zur schonenden und stabilen Aufnahme von hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm zur richtungs- und drallfreien Verlegung nach DIN EN 1264 mit absolut definierter vertikaler Rohrfixierung nach DIN 18560
 - hp Steckverbinder in Ankerausführung aus PE zum Verbinden der hp Biofaser Lochplatte an den Kreuzungspunkten, zur Herstellung eines flächigen Verbundes der Rohrträger- und Lastverteilschicht
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa
- z.B. hp Biofaser Lochplattensystem LP 17 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PA01A + hp Biofaser Lochplattensystem LP17,VA100**
 hp Biofaser Lochplattensystem LP 17, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA01B + hp Biofaser Lochplattensystem LP17,VA150**
 hp Biofaser Lochplattensystem LP 17, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA01C + hp Biofaser Lochplattensystem LP17,VA200**
 hp Biofaser Lochplattensystem LP 17, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA01D + hp Biofaser Lochplattensystem LP17,VA250**
 hp Biofaser Lochplattensystem LP 17, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA01E + hp Biofaser Lochplattensystem LP17,VA300**
 hp Biofaser Lochplattensystem LP 17, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA01F + hp Biofaser Lochplattensystem LP17 Zuleitung**
 Zuleitung für hp Biofaser-Lochplattensystem LP 17.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PA02 + hp Biofaser Lochplattensystem LP 14. Fußbodenheizung/-kühlung mit**
 Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
 - hp Biofaser Lochplatte, aus Naturholzfasern mit hydrophobierender Oberflächenstruktur, geprüft nach DIN EN 622 mit Quadril-Perforierung im 5 cm Raster mit Spezialstanzung als Träger- und Verbindungselement und zur Aufnahme der Messstellen

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- hp Drehclipse aus PE mit besonders großer Aufnahme­fläche zur schonenden und stabilen Aufnahme von hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm zur richtungs- und drallfreien Verlegung nach DIN EN 1264 mit absolut definierter vertikaler Rohrfixierung nach DIN 18560
- hp Steckverbinder in Anker­ausführung aus PE zum Verbinden der hp Biofaser Lochplatte an den Kreuzungspunkten, zur Herstellung eines flächigen Verbundes der Rohr­träger- und Lastverteil­schicht
- hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa
z.B. hp Biofaser Lochplattensystem LP 14 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37PA02A + hp Biofaser Lochplattensystem LP14,VA100

hp Biofaser Lochplattensystem LP 14, Rohrabstand 100 mm (VA 100).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PA02B + hp Biofaser Lochplattensystem LP14,VA150

hp Biofaser Lochplattensystem LP 14, Rohrabstand 150 mm (VA 150).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PA02C + hp Biofaser Lochplattensystem LP14,VA200

hp Biofaser Lochplattensystem LP 14, Rohrabstand 200 mm (VA 200).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PA02D + hp Biofaser Lochplattensystem LP14,VA250

hp Biofaser Lochplattensystem LP 14, Rohrabstand 250 mm (VA 250).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PA02E + hp Biofaser Lochplattensystem LP14,VA300

hp Biofaser Lochplattensystem LP 14, Rohrabstand 300 mm (VA 300).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PA02F + hp Biofaser Lochplattensystem LP14 Zuleitung**
Zuleitung für hp Biofaser-Lochplattensystem LP 14.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PA03 + hp Biofaser Lochplattensystem LP 17e „Exklusiv“.** Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
- hp Biofaser Lochplatte, aus Naturholzfasern mit hydrophobierender Oberflächenstruktur, geprüft nach DIN EN 622 mit Quadril-Perforierung im 5 cm Raster mit Spezialstanzung als Träger- und Verbindungselement und zur Aufnahme der Messstellen
 - hp Drehclipse aus PE mit besonders großer Aufnahmefläche zur schonenden und stabilen Aufnahme von hp bavaria Exklusiv Fußbodenheizungsrohr 17x2 mm zur richtungs- und drallfreien Verlegung nach DIN EN 1264 mit absolut definierter vertikaler Rohrfixierung nach DIN 18560
 - hp Steckverbinder in Ankerausführung aus PE zum Verbinden der hp Biofaser Lochplatte an den Kreuzungspunkten, zur Herstellung eines flächigen Verbundes der Rohrträger- und Lastverteilschicht
 - hp bavaria exklusiv 17x2 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) 100% sauerstoffdicht
z.B. hp Biofaser Lochplattensystem LP 17e von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PA03A + hp Biofaser Lochplattensystem LP17e,VA100**
hp Biofaser Lochplattensystem LP 17e, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA03B + hp Biofaser Lochplattensystem LP17e,VA150**
hp Biofaser Lochplattensystem LP 17e, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA03C + hp Biofaser Lochplattensystem LP17e,VA200**
hp Biofaser Lochplattensystem LP 17e, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PA03D + hp Biofaser Lochplattensystem LP17e,VA250**
 hp Biofaser Lochplattensystem LP 17e, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA03E + hp Biofaser Lochplattensystem LP17e,VA300**
 hp Biofaser Lochplattensystem LP 17e, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA03F + hp Biofaser Lochplattensystem LP17e Zuleitung**
 Zuleitung für hp Biofaser-Lochplattensystem LP 17e.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PA10 + hp Biofaser Lochplatte LP**
 hp Biofaser Lochplatte aus Naturholzfäsern von heimischen Wäldern (kein Abfallholz), geprüft nach DIN EN 622, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, hydrophobierender Oberflächenstruktur. Mit Quadril-Perforierung im 5 cm Raster mit Spezialstanzung als Träger- und Verbindungselement sowie zur Aufnahme der Feuchtigkeitsmessstellen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA11 + hp Steckverbinder**
 hp Steckverbinder in Anker Ausführung aus PE zum Verbinden der hp Biofaser Lochplatte an den Kreuzungspunkten. Zur Herstellung eines flächigen Verbundes der Rohrträger- und Lastverteilschicht.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PA12 + hp Drehclips 17x2mm**
 hp Drehclips 17x2 mm aus PE mit besonders großer Aufnahme fläche und gratfrei zur schonenden, stabilen Aufnahme der 17x2 mm Rohre. Richtungs- und drallfreie Verlegung nach DIN EN 1264 mit absolut definierter vertikalen Rohrfixierung nach DIN 18560.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PA13 + hp Drehclips 14x2mm**
 hp Drehclips 14x2 mm aus PE mit besonders großer Aufnahme­fläche und gratfrei zur schonenden, stabilen Aufnahme der 14x2 mm Rohre. Richtungs- und drallfreie Verlegung nach DIN EN 1264 mit absolut definierter vertikalen Rohrfixierung nach DIN 18560.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PA30 + hp bavaria royal Plus PE-Xa Rohr 17x2mm LP17**
 hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PA31 + hp bavaria royal Plus PE-Xa Rohr 14x2mm LP14**
 hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PA32 + hp bavaria Exklusiv Verbundrohr 17x2mm LP17e**
 hp bavaria exklusiv 17x2 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) 100% sauerstoffdicht
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PA40 + hp Biofaser Lochplattensystem Klemmringverschraubung 17x2mm**
 hp Klemmringverschraubung 17x2 mm.
 1 Set = je 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PA42 + hp Biofaser Lochplattensystem Klemmringverschraubung 14x2mm**
 hp Klemmringverschraubung 14x2 mm.
 1 Set = je 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PA51 + hp Biofaser-Lochplattensystem Wellrohr 19/25mm**
Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
Länge: 50 m; Durchmesser: 19/25 mm
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PA53 + hp Biofaser-Lochplattensystem Aufziehhilfe f.Wellrohr**
Aufziehhilfe für geschlitztes, überlapptes Wellrohr.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PA54 + hp Biofaser-Lochplattensystem DLZ-Dämmung**
DLZ-Dämmung nach DIN 4102 B2. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
Länge: 10 m, Durchmesser: bis 17 mm
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA55 + hp Biofaser-Lochplattensystem Klebeband**
hp Klebeband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahnen bzw. der PE-(Estrich-) Folie, zur Vermeidung von eindringendem Estrichwasser in das Dämmungssystem.
- L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PA56 + hp Biofaser Lochplattensystem PE-Folie 0,2mm**
PE-Folie als Abdeckung der Dämmung, zum Schutz vor eindringendem Estrichanmachwasser, nach DIN 18560. Dicke 0,2 mm, mit 10 cm Überlappung verlegt.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PA57 + hp Biofaser Lochplattensystem Durchschubbogen f.Rohre b.20mm**
hp Durchschubbogen für Rohre bis 20 mm.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PA58 + hp Biofaser Lochplattensystem Winkelspange f.Rohre b.17mm**
hp Winkelspange für Rohre bis 17mm.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PA59** + **hp Biofaser Lochplattensystem Winkelspange f.Rohe b.14mm**
hp Winkelspange für Rohre bis 14 mm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PA62** + **hp Biofaser Lochplattensystem Dehnfugenprofil 8/100**
hp Dehnfugenprofil zur Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe des Auftraggebers nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsraaster) und vernetztem PE-Profilstreifen.
Typ: 8/100, Länge: 2 m
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PA63** + **hp Biofaser Lochplattensystem Schutzrohr 19/25mm**
Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
Länge: 350 mm, Durchmesser: 19/25 mm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PA65** + **hp Biofaser Lochplattensystem Feuchtigkeitsmessstellen LP**
hp Feuchtigkeitsmessstellenset aus Kunststoff, zur Markierung vom Feuchtemesspunkt für den Bodenleger, zur Vermeidung von Rohrschäden, bestehend aus vier Befestigungsfüßen und einem Zentrierteller zur Messstellenanzeige.
Pro Raum mindestens eine, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m²) entsprechend mehr.
Verpackungseinheit: 5 Stück
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PA70** + **hp Biofaser Lochplatte Öko Randdämmstreifen**
Öko Randdämmstreifen nach DIN 18560, erfüllt die schallschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4109 zur Trittschalldämmung gegenüber Raumumfassungswänden. Aus doppellagig gewachster Wellpappe, ca. 10 mm dick, 130 mm hoch + 30 mm Stellfuß, rückseitig mit Kleber benetzt und verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen. Universal einzusetzen, für besonders saubere, winkeltgerechte Eckenausbildung.
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PA96 + Dichtheitsprüfung LP**
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264 bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PA97 + Einregulierung LP**
 Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangenem Befüllen, Spülen und Druckprobe. Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PA98 + Funktionsheizen LP**
 Inbetriebnahme und Funktionsheizen für Flächenheiz-/Kühlssysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PA99 + Belegreifheizen LP**
 Belegreifheizen nach BVF Schnittstellenkoordination für Flächenheiz-/Kühlssysteme einschließlich erstellen des Protokolls. Vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen kann bei Flächenheizungen ein Belegreifheizen zur schnelleren Austrocknung des Estriches durchgeführt werden. Generell erfolgt das Belegreifheizen nach dem Funktionsheizen.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PB + Fußbodenheizung/-kühlung hp Flies-Tacker-S. (hpv)**
 Version 2018
 Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.
 Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.
 Bei Kompaktpositionen gilt:
 Systemplatte mit Zubehör (hp Flies-Systemrollbahn, hp Flies Spreizclipse),
 Rohr (hp bavaria royal Plus Pe-Xa), sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
 Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben
 hp Flies Fußbodenheizungs-/kühlungssystem nach DIN EN 1264, DIN CERTCO
 Registriernummer 7F095 (hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm), oder DIN CERTCO
 Registriernummer 7F115 (hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm), mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560 T2.

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa oder mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa.

hp Flies Systemrollbahn mit Wärme- und Trittschalldämmung, aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrolhartschaum EPS, mit aufkaschierter Spezialankerfolie, längsseitig mit 50 mm selbstklebender Überlappung, nach EN 13163, ÖNORM B 6000,

DIN 4109 und DIN V 4108. Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1-E, FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht. Stärke 30-2 mm (6,5 kN/m²).

Vor dem Einbringen des Fußbodenheizungs-/kühlungssystems hp Flies muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen. Die erforderliche Wärmedämmung nach EnEV, DIN 4108 und DIN EN 1264 mit Öko-Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der hp Flies Systemrollbahn eingebracht sein.

Das hp Flies Fußbodenheiz-/Kühlsystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien in der Technischen Information der hp praski GmbH zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde.

Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37PB01

+ hp Flies 17 Tackersystem,

Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:

- hp Flies Systemrollbahn mit Wärme- und Trittschalldämmung, aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrolhartschaum EPS, mit aufkaschierter Spezialankerfolie, längsseitig mit 50 mm selbstklebender Überlappung, nach EN 13163, ÖNORM B 6000,

DIN 4109 und DIN V 4108. Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1-E, FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht. Stärke 30-2 mm (6,5 kN/m²).

- hp Flies Spreizclipse aus schlagfestem Kunststoff, mit Spreizmechanismus zur bauartgerechten Fixierung der 14x2 mm und 17x2 mm Rohre nach DIN EN 1264 auf der Systemrollbahn hp Flies 30-2 mm, magaziniert

- hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa

z.B. hp Flies 17 Tackersystem von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37PB01A + hp Flies 17 Tackersystem VA100

hp Flies 17 Tackersystem, Rohrabstand 100 mm (VA 100).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PB01B + hp Flies 17 Tackersystem VA150

hp Flies 17 Tackersystem, Rohrabstand 150 mm (VA 150).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PB01C + hp Flies 17 Tackersystem VA200

hp Flies 17 Tackersystem, Rohrabstand 200 mm (VA 200).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PB01D + hp Flies 17 Tackersystem VA250

hp Flies 17 Tackersystem, Rohrabstand 250 mm (VA 250).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PB01E + hp Flies 17 Tackersystem VA300

hp Flies 17 Tackersystem, Rohrabstand 300 mm (VA 300).

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PB01F + hp Flies 17 Zuleitung**
Zuleitung für hp Flies 17 Tackersystem.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PB02 + hp Flies 14 Tackersystem,**
Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
 - hp Flies Systemrollbahn mit Wärme- und Trittschalldämmung, aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrolhartschaum EPS, mit aufkaschierter Spezialankerfolie, längsseitig mit 50 mm selbstklebender Überlappung, nach EN 13163, ÖNORM B 6000, DIN 4109 und DIN V 4108. Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1-E, FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht. Stärke 30-2 mm (6,5 kN/m²).
 - hp Flies Spreizclipse aus schlagfestem Kunststoff, mit Spreizmechanismus zur bauartgerechten Fixierung der 14x2 mm und 17x2 mm Rohre nach DIN EN 1264 auf der Systemrollbahn hp Flies 30-2 mm, magaziniert
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa.
 z.B. hp Flies 14 Tackersystem von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PB02A + hp Flies 14 Tackersystem VA100**
hp Flies 14 Tackersystem, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PB02B + hp Flies 14 Tackersystem VA150**
hp Flies 14 Tackersystem, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PB02C + hp Flies 14 Tackersystem VA200**
hp Flies 14 Tackersystem, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PB02D + hp Flies 14 Tackersystem VA250**
hp Flies 17 Tackersystem, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PB02E + hp Flies 14 Tackersystem VA300**
 hp Flies 14 Tackersystem, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PB02F + hp Flies 14 Zuleitung**
 Zuleitung für hp Flies 14 Tackersystem.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PB10 + hp Flies Systemrollbahn 30-2mm**
 hp Flies Systemrollbahn mit Wärme- und Trittschalldämmung, aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrolhartschaum EPS, mit aufkaschierter Spezialankerfolie, längsseitig mit 50 mm selbstklebender Überlappung, nach EN 13163, ÖNORM B 6000,
 DIN 4109 und DIN V 4108. Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1-E, FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht. Stärke 30-2 mm (6,5 kN/m²).

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PB11 + hp Flies Spreizclipse**
 hp Flies Spreizclipse aus schlagfestem Kunststoff, mit Spreizmechanismus zur bauartgerechten Fixierung der 14x2 mm und 17x2 mm Rohre nach DIN EN 1264 auf der Systemrollbahn hp Flies 30-2 mm, magaziniert.
 Verpackungseinheit: 300 Stück

L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PB12 + hp Flies Tackernadel "spezial extra lang" f.Anbindeleitung**
 Tackernadel "spezial extra lang" aus schlagfestem Kunststoff, mit Spreizmechanismus zur bauartgerechten Fixierung der Anbindeleitungen im Wellrohr nach DIN EN 1264 auf der Systemrollbahn z.B. hp Flies 30-2 mm, magaziniert.
 Verpackungseinheit: 300 Stück

L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PB30 + hp bavaria royal Plus Flies17 PE-Xa Rohr 17x2mm**
 hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PB31 + hp bavaria royal Plus Flies14 PE-Xa Rohr 14x2mm**
 hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PB40 + hp Flies 17 Klemmringverschraubung 17x2mm**
 hp Klemmringverschraubung 17x2 mm.
 1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PB42 + hp Flies 14 Klemmringverschraubung 14x2mm**
 hp Klemmringverschraubung 14x2 mm.
 1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PB51 + hp Flies Wellrohr 19/25mm**
 Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
 Länge: 50 m; Durchmesser: 19/25 mm
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PB53 + hp Flies Aufziehhilfe f.Wellrohr**
 Aufziehhilfe für geschlitztes, überlapptes Wellrohr.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PB54 + hp Flies DLZ-Dämmung**
 DLZ-Dämmung nach DIN 4102 B2. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
 Länge: 10 m, Durchmesser: bis 17 mm
 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PB55 + hp Flies Klebeband

hp Klebeband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahnen, zur Vermeidung von eindringendem Estrichwasser in das Dämmungssystem.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PB57 + hp Flies Durchschubbogen f.Rohre b.20mm

hp Durchschubbogen für Rohre bis 20 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PB58 + hp Flies 17 Winkelspange f.Rohre b.17mm

hp Winkelspange für Rohre bis 17mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PB59 + hp Flies 14 Winkelspange f.Rohre b.14mm

hp Winkelspange für Rohre bis 14 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PB62 + hp Flies Dehnfugenprofil 8/100

hp Dehnfugenprofil zur Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe des Auftraggebers nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsraster) und vernetztem PE-Profilstreifen.

Typ: 8/100, Länge: 2 m

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PB63 + hp Flies Schutzrohr 19/25mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 350 mm, Durchmesser: 19/25 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PB66 + hp Flies Feuchtigkeitsmessstellen

hp Flies Feuchtigkeitsmessstellenset aus flexiblem Kunststoff mit selbstklebendem Fuß und Estrichstärkenskala, zur Markierung vom Feuchtemesspunkt für den Bodenleger, zur Vermeidung von Rohrschäden.

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Pro Raum mindestens eine, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m²) entsprechend mehr.

Verpackungseinheit: 5 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PB70 + hp Flies Öko Randdämmstreifen

Öko Randdämmstreifen nach DIN 18560, erfüllt die schallschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4109 zur Trittschalldämmung gegenüber Raumumfassungswänden. Aus doppellagig gewachster Wellpappe, ca. 10 mm dick, 130 mm hoch + 30 mm Stellfuß, rückseitig mit Kleber benetzt und verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen. Universal einzusetzen, für besonders saubere, winkeltgerechte Eckenausbildung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PB96 + Dichtheitsprüfung Flies

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PB97 + Einregulierung Flies

Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage. Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PB98 + Funktionsheizen Flies

Inbetriebnahme und Funktionsheizen für Flächenheiz-/Kühlsysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PB99 + Belegreifheizen Flies

Belegreifheizen nach BVF Schnittstellenkoordination für Flächenheiz-/Kühlsysteme einschließlich erstellen des Protokolls. Vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen kann bei Flächenheizungen ein Belegreifheizen zur schnelleren Austrocknung des Estriches durchgeführt werden. Generell erfolgt das Belegreifheizen nach dem Funktionsheizen.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PC + Fußbodenheizung/-kühlung hp bav10 (hpb)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Bauteile.

Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

hp bav10 Systemrohrfixierplatte, hp bav10 Spezialclipse, Rohr (hp bavaria royal Plus Pe-Xa 17x2 mm bzw. 14x2 mm, oder hp bavaria press 10x1,3 mm), sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben)

Fußbodenheiz-/Kühlsystem nach DIN EN 1264 mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560 T2,

mit hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) sauerstoffdicht nach DIN 4726 oder

mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa oder

mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.

hp bav10 Systemrohrfixierplatte für Fußbodenheizung mit 10 mm Aufbauhöhe, aus güteüberwachtem, expandiertem FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-freiem EPS 035 DEO dh nach EN 13163, mit oberseitig aufkaschierter und auf einer längsseite 30 mm überlappender, faserverstärkter Rasterfolie als vollflächige Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560, DIN EN 13813 und ÖNORM EN 1264 und unterseitiger Selbstklebeschicht, für Sanierung oder für die Installation auf vorhandener Dämmung. Brandverhalten nach EN 13501:E,

Drucklast 15 kN/m².

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/ Kühlsystems hp bav10 muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen.

Die erforderliche Wärmedämmung nach ENEC, DIN 4108 und DIN EN 1264 mit Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der hp bav10 Systemplatte eingebracht sein.

Das Fußbodenheiz-/Kühlsystem hp bav10 ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der Technischen Informationen der hp praski GmbH zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hpv vertriebs GmbH

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Achenweg 3
6353 Going am Wilden Kaiser
Tel.: +43.(0)5358.44006-0
Fax: +43.(0)5358.44006-50
E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at
Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37PC01 + Tackersystem hp bav10,
Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
 - hp bav10 Systemrohrfixierplatte für Fußbodenheizung mit 10 mm Aufbauhöhe, aus güteüberwachtem, expandiertem FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-freiem EPS 035 DEO dh nach EN 13163, mit oberseitig aufkaschierter und auf einer Längsseite 30 mm überlappender, faserverstärkter Rasterfolie als vollflächige Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560, DIN EN 13813 und ÖNORM EN 1264 und unterseitiger Selbstklebeschicht, für Sanierung oder für die Installation auf vorhandener Dämmung. Brandverhalten nach EN 13501:E, Drucklast 15 kN/m².
 - hp bav10 Spezialclipse aus schlagfestem Kunststoff, mit Doppelankerhaken zur bauartgerechten Fixierung der hp bavaria press 10x1,3 mm Rohre nach DIN EN 1264 auf der Systemtackerplatte hp bav10, magaziniert.
 - hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) Sauerstoffdicht nach DIN 4726.
 z.B. hp bav10-ALV10 Tackersystem von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

- 37PC01A + **hp bav10-ALV10 Tackersystem,VA100**
hp bav10-ALV10 Tackersystem, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 37PC01B + **hp bav10-ALV10 Tackersystem,VA150**
hp bav10-ALV10 Tackersystem, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PC01C + hp bav10-ALV10 Tackersystem,VA200**
 hp bav10-ALV10 Tackersystem, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC01D + hp bav10-ALV10 Tackersystem Zuleitung**
 Zuleitung für hp bav10-ALV10 Tackersystem.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PC02 + Tackersystem hp bav10,**
 Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
 - hp bav10 Systemrohrfixierplatte für Fußbodenheizung mit 10 mm Aufbauhöhe, aus güteüberwachtem, expandiertem FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-freiem EPS 035 DEO dh nach EN 13163, mit oberseitig aufkaschierter und auf einer Längsseite 30 mm überlappender, faserverstärkter Rasterfolie als vollflächige Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560, DIN EN 13813 und ÖNORM EN 1264 und unterseitiger Selbstklebeschicht, für Sanierung oder für die Installation auf vorhandener Dämmung. Brandverhalten nach EN 13501:E, Drucklast 15 kN/m².
 - hp bav10 Spezialclipse aus schlagfestem Kunststoff, mit Doppelankerhaken zur bauartgerechten Fixierung der hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm Rohre nach DIN EN 1264 auf der Systemtackerplatte hp bav10, magaziniert.
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa
 z.B. hp bav10-KR14 Tackersystem von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PC02A + hp bav10-KR14 Tackersystem,VA100**
 hp bav10-KR14 Tackersystem, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC02B + hp bav10-KR14 Tackersystem,VA150**
 hp bav10-KR14 Tackersystem, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC02C + hp bav10-KR14 Tackersystem,VA200**
 hp bav10-KR14 Tackersystem, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PC02D + hp bav10-KR14 Tackersystem,VA250**
 hp bav10-KR14 Tackersystem, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC02E + hp bav10-KR14 Tackersystem,VA300**
 hp bav10-KR14 Tackersystem, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC02F + hp bav10-KR14 Zuleitung**
 Zuleitung für hp bav10-KR14 Tackersystem.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PC03 + Tackersystem hp bav10,**
 Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:

 - hp bav10 Systemrohrfixierplatte für Fußbodenheizung mit 10 mm Aufbauhöhe, aus güteüberwachtem, expandiertem FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-freiem EPS 035 DEO dh nach EN 13163, mit oberseitig aufkaschierter und auf einer Längsseite 30 mm überlappender, faserverstärkter Rasterfolie als vollflächige Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560, DIN EN 13813 und ÖNORM EN 1264 und unterseitiger Selbstklebeschicht, für Sanierung oder für die Installation auf vorhandener Dämmung. Brandverhalten nach EN 13501:E, Drucklast 15 kN/m².
 - hp bav10 Spezialclipse aus schlagfestem Kunststoff, mit Doppelankerhaken zur bauartgerechten Fixierung der hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm Rohre nach DIN EN 1264 auf der Systemtackerplatte hp bav10, magaziniert.
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa
 z.B. hp bav10-KR17 Tackersystem VA 100 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PC03A + hp bav10-KR17 Tackersystem,VA100**
 hp bav10-KR17 Tackersystem, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PC03B + hp bav10-KR17 Tackersystem,VA150**
 hp bav10-KR17 Tackersystem, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC03C + hp bav10-KR17 Tackersystem,VA200**
 hp bav10-KR17 Tackersystem, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC03D + hp bav10-KR17 Tackersystem,VA250**
 hp bav10-KR17 Tackersystem, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC03E + hp bav10-KR17 Tackersystem,VA300**
 hp bav10-KR17 Tackersystem, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PC03F + hp bav10-KR17 Zuleitung**
 Zuleitung für hp bav10-KR17 Tackersystem.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PC10 + hp bav10 Systemrohrfixierplatte 10mm**
 hp bav10 Systemrohrfixierplatte für Fußbodenheizung mit 10 mm Aufbauhöhe, aus güteüberwachtem, expandiertem FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-freiem EPS 035 DEO dh nach EN 13163, mit oberseitig aufkaschierter und auf einer längsseite 30 mm überlappender, faserverstärkter Rasterfolie als vollflächige Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560, DIN EN 13813 und ÖNORM EN 1264 und unterseitiger Selbstklebeschicht, für Sanierung oder für die Installation auf vorhandener Dämmung. Brandverhalten nach EN 13501:E, Drucklast 15 kN/m².

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PC11 + hp bav10 Spezialclipse,f.Rohr 10mm

hp bav10 Spezialclipse aus schlagfestem Kunststoff, mit Doppelankerhaken zur bauartgerechten Fixierung der hp praski GmbH Rohre nach DIN EN 1264 auf der hp bav10 Systemrohrfixierplatte, magaziniert, Grau.

Verpackungseinheit: 450 Stück

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PC12 + hp bav10 Spezialclipse,f.Rohr 14/17mm

hp bav10 Spezialclipse aus schlagfestem Kunststoff, mit Doppelankerhaken zur bauartgerechten Fixierung der 14x2 mm und 17x2 mm hp praski GmbH Rohre nach DIN EN 1264 auf der hp bav10 Systemrohrfixierplatte, magaziniert, Rot.

Verpackungseinheit: 450 Stück

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PC30 + hp bav10 bavaria royal Plus PE-Xa Rohr 17x2mm

hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PC31 + hp bav10 bavaria royal Plus PE-Xa Rohr 14x2mm

hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PC37 + hp bav10 bavaria press Rohr 10x1,3mm

hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) sauerstoffdicht nach DIN 4726.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PC40 + hp bav10 Klemmringverschraubung 17x2mm

hp Klemmringverschraubung 17x2 mm.

1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PC42 + hp bav10 Klemmringverschraubung 14x2mm**
hp Klemmringverschraubung 14x2 mm.
1 Set = 2 Stück (abgerechnet wir die Anzahl der Sets)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PC43 + hp bav10 Klemmringverschraubung 10x1,3mm**
hp Klemmringverschraubung 10x1,3 mm.
1 Set = 2 Stück (abgerechnet wir die Anzahl der Sets)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PC51 + hp bav10 Wellrohr 19/25mm**
Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
Länge: 50 m; Durchmesser: 19/25 mm
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PC52 + hp bav10 Wellrohr 13/16mm**
Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
Länge: 50 m; Durchmesser: 13/16 mm
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PC53 + hp bav10 Aufziehhilfe**
Aufziehhilfe für geschlitztes, überlapptes Wellrohr.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PC54 + hp bav10 DLZ-Dämmung**
DLZ-Dämmung nach DIN 4102 B2. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
Länge: 10 m, Durchmesser: bis 17 mm
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PC55 + hp bav10 Klebeband

hp bav10 Klebeband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahn, zur Vermeidung von eindringendem Estrichwasser in das Dämmungssystem.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PC57 + hp bav10 Durchschubbogen f.Rohre b.20mm

hp Durchschubbogen für Rohre bis 20 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC58 + hp bav10 Winkelspange f.Rohre b.17mm

hp Winkelspange für Rohre bis 17mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC59 + hp bav10 Winkelspange f.Rohre b.14mm

hp Winkelspange für Rohre bis 14 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC62 + hp bav10 Dehnfugenprofil 8/100

Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe durch Auftraggeber nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsrastrer) und vernetztem PE-Profilstreifen.

Typ: 8/100, Länge: 2 m

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PC63 + hp bav10 Schutzrohr 19/25mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 350 mm, Durchmesser: 19/25 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PC64 + hp bav10 Schutzrohr 13/16mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 300 mm, Durchmesser: 13/16 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC66 + hp bav10 Feuchtigkeitsmessstellenset

hp bav10 Feuchtigkeitsmessstellenset aus flexiblem Kunststoff mit selbstklebendem Fuß und Estrichstärkenskala, zur Markierung vom Feuchtemesspunkt für den Bodenleger, zur Vermeidung von Rohrschäden.

Pro Raum mindestens eine, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m²) entsprechend mehr.

Verpackungseinheit: 5 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC70 + hp bav10 Öko Randdämmstreifen

Öko Randdämmstreifen nach DIN 18560, erfüllt die schallschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4109 zur Trittschalldämmung gegenüber Raumumfassungswänden. Aus doppelagig gewachster Wellpappe, ca. 10 mm dick, 130 mm hoch + 30 mm Stellfuß, rückseitig mit Kleber benetzt und verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen. Universal einzusetzen, für besonders saubere, winkeltgerechte Eckenausbildung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PC73 + hp bav10 PE-Randdämmstreifen 8/80

Randdämmstreifen nach DIN 18560 und DIN 4109, aus PE-Schaum ca. 8 mm dick, 80 mm hoch, rückseitig mit Kleber benetzt, verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PC96 + hp bav10 Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PC97 + hp bav10 Einregulierung

Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangener Befüllen, Spülen und Druckprobe.

Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PC98 + hp bav10 Funktionsheizen

Inbetriebnahme und Funktionsheizen für Flächenheiz-/Kühlsysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PC99 + hp bav10 Belegreifheizen

Belegreifheizen nach BVF Schnittstellenkoordination für Flächenheiz-/Kühlsysteme einschließlich erstellen des Protokolls. Vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen kann bei Flächenheizungen ein Belegreifheizen zur schnelleren Austrocknung des Estriches durchgeführt werden. Generell erfolgt das Belegreifheizen nach dem Funktionsheizen.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PD + Fußbodenheizung/-kühlung hp NP/NF-Noppensystem (hvp)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

hp Noppensystemplatte bzw. hp Noppensystemfolie, Rohr (hp bavaria royal Plus PE-Xa) und Klebebänder sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben)

hp Fußbodenheizungs-/kühlungssystem nach DIN EN 1264, DIN CERTCO Registriernummer 7F096 (PE-Xa 17x2 mm).

hp Fußbodenheizungs-/kühlungssystem mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560 T2,

mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa. oder mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa.

Noppensystemplatte NP

aus Polystyrol nach DIN EN 13163, DIN 4109, und DIN V 4108-10, Typ EPS 040 DES sg, Stärke 30-2 mm, R-Wert 0,75 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 040,

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Trittschallverbesserungsmaß 28 dB, max. Flächenlast 5 kN/m² und FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht.

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/Kühlsystems hp bavaria Noppenplatte NP 17 muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen.

Die eventuell erforderliche zusätzliche Wärmedämmung nach ENEC, DIN 4108 und DIN EN 1264 mit Öko-Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der hp bavaria Noppenplatte eingebracht sein.

Noppenfolie NF

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/Kühlsystems hp bavaria Noppenfolie NF 17 muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen.

Die Trittschalldämmung und die eventuell erforderliche zusätzliche Wärmedämmung nach ENEC, DIN 4108 und DIN EN 1264 mit Öko-Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der hp bavaria Noppenfolie eingebracht sein. Eine Mineralische Trittschalldämmung ist nur nach technischer Freigabe und Bodenaufbauansicht einsetzbar.

Das Fußbodenheizungssystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der hp praski GmbH TI zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PD01** + Noppenplattensystem NP-17,
 Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:

 - hp Noppensystemplatte aus Polystyrol nach DIN EN 13163, DIN 4109, und DIN V 4108-10, Typ EPS 040 DES sg, Stärke 30-2 mm, R-Wert 0,75 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 040, Trittschallverbesserungsmaß 28 dB, höchste Flächenlast 5 kN/m² und FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht. Rohrfixierung, im 50 mm Raster, durch Noppen mit tiefgezogener PS-Folie nach DIN EN 1264, auf einer Längsseite überlappend zur Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.

z.B. hp Noppenplattensystem NP-17 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PD01A** + **hp Noppenplattensystem NP17,VA100**
 hp Noppenplattensystem NP 17, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD01B** + **hp Noppenplattensystem NP17,VA150**
 hp Noppenplattensystem NP 17, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD01C** + **hp Noppenplattensystem NP17,VA200**
 hp Noppenplattensystem NP 17, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD01D** + **hp Noppenplattensystem NP17,VA250**
 hp Noppenplattensystem NP 17, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD01E** + **hp Noppenplattensystem NP17,VA300**
 hp Noppenplattensystem NP 17, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PD01F + hp Noppenplattensystem NP17 Zuleitung**
Zuleitung für hp Noppenplattensystem NP 17.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PD02 + Noppenplattensystem NP-14,**
Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
 - hp Noppensystemplatte aus Polystyrol nach DIN EN 13163, DIN 4109, und DIN V 4108-10, Typ EPS 040 DES sg, Stärke 30-2 mm, R-Wert 0,75 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 040, Trittschallverbesserungsmaß 28 dB, höchste Flächenlast 5 kN/m² und FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht. Rohrfixierung, im 50 mm Raster, durch Noppen mit tiefgezogener PS-Folie nach DIN EN 1264, auf einer Längsseite überlappend zur Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa.
 z.B. hp Noppenplattensystem NP-14 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PD02A + hp Noppenplattensystem NP14,VA100**
hp Noppenplattensystem NP 14, Rohrabstand 100 mm (VA 100)
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD02B + hp Noppenplattensystem NP14,VA150**
hp Noppenplattensystem NP 14, Rohrabstand 150 mm (VA 150)
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD02C + hp Noppenplattensystem NP14,VA200**
hp Noppenplattensystem NP 17, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD02D + hp Noppenplattensystem NP14,VA250**
hp Noppenplattensystem NP 17, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PD02E + hp Noppenplattensystem NP14,VA300**
 hp Noppenplattensystem NP 17, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD02F + hp Noppenplattensystem NP14 Zuleitung**
 Zuleitung für hp Noppenplattensystem NP 14.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PD03 + hp Noppenfoliensystem NF-17,**
 Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:

 - hp Noppensystemfolie, Rohrfixierung, im 50 mm Raster, durch Noppen mit tiefgezogener PS-Folie nach DIN EN 1264, auf einer Längsseite überlappend zur Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560.
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.

z.B. hp Noppenfoliensystem NF-17 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PD03A + hp Noppenfoliensystem NF17,VA100**
 hp Noppenfoliensystem NF 17, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD03B + hp Noppenfoliensystem NF17,VA150**
 hp Noppenfoliensystem NF 17, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD03C + hp Noppenfoliensystem NF17,VA200**
 hp Noppenfoliensystem NF 17, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PD03D + hp Noppenfoliensystem NF17,VA250**
 hp Noppenfoliensystem NF 17, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD03E + hp Noppenfoliensystem NF17,VA300**
 hp Noppenfoliensystem NF 17, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD03F + hp Noppenfoliensystem NF17 Zuleitung**
 Zuleitung für hp Noppenfoliensystem NF 17.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PD04 + hp Noppenfoliensystem NF-14,**
 Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
 - hp Noppensystemfolie, Rohrfixierung, im 50 mm Raster, durch Noppen mit tiefgezogener PS-Folie nach DIN EN 1264, auf einer Längsseite überlappend zur Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560.
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa.
 z.B. hp Noppenfoliensystem NF-14 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PD04A + hp Noppenfoliensystem NF14,VA100**
 hp Noppenfoliensystem NF 14, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD04B + hp Noppenfoliensystem NF14,VA150**
 hp Noppenfoliensystem NF 14, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PD04C + hp Noppenfoliensystem NF14,VA200**
 hp Noppenfoliensystem NF 14, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD04D + hp Noppenfoliensystem NF14,VA250**
 hp Noppenfoliensystem NF 14, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD04E + hp Noppenfoliensystem NF14,VA300**
 hp Noppenfoliensystem NF 14, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD04F + hp Noppenfoliensystem NF14 Zuleitung**
 Zuleitung für hp Noppenfoliensystem NF 14.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PD10 + hp Noppenplatten NP 30-2mm**
 hp Noppenplatten aus Polystyrol nach DIN EN 13163, DIN 4109, und DIN V 4108-10, Typ EPS 040 DES sg, Stärke 30-2 mm, R-Wert 0,75 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 040, Trittschallverbesserungsmaß 28 dB, höchste Flächenlast 5 kN/m² und FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht.
 Rohrfixierung, im 50 mm Raster, durch Noppen mit tiefgezogener PS-Folie nach DIN EN 1264, auf einer Längsseite überlappend zur Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560.

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PD11 + hp Noppenplatten NP 10mm**
 Noppenplattensystem aus Polystyrol nach DIN EN 13163 und DIN V 4108-10, Typ EPS 040 DES sg, Dicke 10 mm, R-Wert 0,25 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Wärmeleitgruppe 040, ohne Trittschallverbesserung, höchste Flächenlast 5 kN/m² und FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Güteüberwacht.

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Rohrfixierung, im 50 mm Raster, durch Noppen mit tiefgezogener PS-Folie nach DIN EN 1264, auf einer Längsseite überlappend zur Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PD12 + hp Noppenfolie NF17

hp Noppensystemfolie, Rohrfixierung, im 50 mm Raster, durch Noppen mit tiefgezogener PS-Folie nach DIN EN 1264, auf einer Längsseite überlappend zur Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PD13 + hp Noppenfolie NF14

hp Noppensystemfolie, Rohrfixierung, im 50 mm Raster, durch Noppen mit tiefgezogener PS-Folie nach DIN EN 1264, auf einer Längsseite überlappend zur Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PD30 + hp Noppensystem 17 bavaria royal Plus PE-Xa Rohr 17x2mm

hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PD31 + hp Noppensystem 14 bavaria royal Plus PE-Xa Rohr 14x2mm

hp bavaria royal Plus PE-Xa 14x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 PE-Xa.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PD40 + hp Noppensystem 17 Klemmringverschraubung 17x2mm

hp Klemmringverschraubung 17x2 mm.

1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PD42 + hp Noppensystem 14 Klemmringverschraubung 14x2mm

hp Klemmringverschraubung 14x2 mm.

1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PD51 + hp Noppensystem Wellrohr 19/25mm**

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 50 m; Durchmesser: 19/25 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PD53 + hp Noppensystem Aufziehhilfe**

Aufziehhilfe für geschlitztes, überlapptes Wellrohr.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PD54 + hp Noppensystem DLZ-Dämmung**

DLZ-Dämmung nach DIN 4102 B2. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 10 m, Durchmesser: bis 17 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PD55 + hp Noppensystem Klebeband**

hp Klebeband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahn, zur Vermeidung von eindringendem Estrichwasser in das Dämmungssystem.

L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PD57 + hp Noppensystem 17 Durchschubbogen f.Rohre b.20mm**

hp Durchschubbogen für rohre bis 20 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PD58 + hp Noppensystem 17 Winkelspange f.Rohre b.17mm**

hp Winkelspange für Rohre bis 17mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PD59 + hp Noppensystem 14 Winkelspange f.Rohre b.14mm**

hp Winkelspange für Rohre bis 14mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PD62 + hp Noppensystem Dehnfugenprofil 8/100

Dehnfugenprofil für Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe des Auftraggebers nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsrastrer) und vernetztem PE-Profilstreifen.

Typ: 8/100, Länge: 2 m

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PD63 + hp Noppensystem Schutzrohr 19/25mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 350 mm, Durchmesser: 19/25 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PD66 + hp Noppensystem Feuchtigkeitsmesstellenset

hp Feuchtigkeitsmessstellenset aus flexiblem Kunststoff mit selbstklebendem Fuß und Estrichstärkenskala, zur Markierung vom Feuchtemesspunkt für den Bodenleger, zur Vermeidung von Rohrschäden.

Pro Raum mindestens eine, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m²) entsprechend mehr.

Verpackungseinheit: 5 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PD70 + hp Noppensystem Öko Randdämmstreifen

Öko Randdämmstreifen nach DIN 18560, erfüllt die schallschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4109 zur Trittschalldämmung gegenüber Raumumfassungswänden. Aus doppellagig gewachster Wellpappe, ca. 10 mm dick, 130 mm hoch + 30 mm Stellfuß, rückseitig mit Kleber benetzt und verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen. Universal einzusetzen, für besonders saubere, winkeltgerechte Eckenausbildung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PD96 + hp Noppensystem Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PD97 + hp Noppensystem Einregulierung

Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangener Befüllen, Spülen und Druckprobe.

Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PD98 + hp Noppensystem Funktionsheizen

Inbetriebnahme und Funktionsheizen für Flächenheiz-/Kühlsysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PD99 + hp Noppensystem Belegreifheizen

Belegreifheizen nach BVF Schnittstellenkoordination für Flächenheiz-/Kühlsysteme einschließlich erstellen des Protokolls. Vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen kann bei Flächenheizungen ein Belegreifheizen zur schnelleren Austrocknung des Estriches durchgeführt werden. Generell erfolgt das Belegreifheizen nach dem Funktionsheizen.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PE + Fußbodenheizung/-kühlung hp GM17 (hvp)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

Gittermatten, Spezialclipse, Drahtbindeschlaufen, Rohr (hp bavaria royal Plus PE-Xa), sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben)

hp Fußbodenheizungs-/kühlungssystem nach DIN EN 1264, DIN CERTCO Registriernummer 7F331-F (PE-Xa 17x2 mm).

hp Fußbodenheizungs-/kühlungssystem mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560 T2,

mit hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.

Gittermatten für unterschiedliche Verlegeabstände in der Ausführung Natur, besonders für Zementestriche (für Calciumsulfat-Fliesestriche bedingt). Die Gittermatte ermöglicht auch den Einbau einer mineralischen Dämmschicht zur Erfüllung der erhöhten Trittschallschutzanforderungen nach DIN 4109.

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/Kühlungssystems hp Gittermatte GM 17 muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen. Die erforderliche Wärme- und Trittschalldämmung nach ENEC, DIN

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

4108, DIN 4109 und DIN EN 1264 mit zugehöriger Feuchtigkeitssperre und Öko-Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der bavaria Gittermatte eingebracht sein.

Das Fußbodenheizungssystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der hp praski GmbH TI zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwasige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37PE01 + hp Gittermattensystem GM 17,
Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
- Gittermatte zur Aufnahme der Clips, Stärke 3 mm, Raster 100, 150, 200 mm. Ausführung in Natur
 - hp Regima Clip aus PE zur schonenden, stabilen Aufnahme der 17x2 mm Rohre. Richtungs- und drallfreie Verlegung nach DIN EN 1264 mit absolut definierter vertikaler Rohrfixierung nach DIN 18560
 - Drahtbindeschlaufen zur Verbindung der Gittermatten unter sich
 - hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.
- z.B. hp Gittermattensystem GM-17 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PE01A + hp Gittermattensystem GM17,VA100**
 hp Gittermattensystem GM 17, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PE01B + hp Gittermattensystem GM17,VA150**
 hp Gittermattensystem GM 17, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PE01C + hp Gittermattensystem GM17,VA200**
 hp Gittermattensystem GM 17, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PE01D + hp Gittermattensystem GM17,VA300**
 hp Gittermattensystem GM 17, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PE01E + hp Gittermattensystem GM17 Zuleitung**
 hp Gittermattensystem GM17 Zuleitung.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PE10 + hp Gittermatte 17,VA100**
 Gittermatte für Rohrabstand 100 mm (VA 100) zur Aufnahme der Clips z.B. hp Regima, Stärke 3 mm, Raster 100 mm. Ausführung in natur, Abmessungen 2000x1200 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PE11 + hp Gittermatte 17,VA150**
 Gittermatte für Rohrabstand 150 mm (VA 150) zur Aufnahme der Clips z.B. hp Regima, Stärke 3 mm, Raster 150 mm. Ausführung in natur, Abmessungen 2100x1200 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PE12 + hp Gittermatte 17,VA200

Gittermatte für Rohrabstand 200 mm (VA 200) zur Aufnahme der Clips z.B. hp Regima, Stärke 3 mm, Raster 200 mm. Ausführung in natur, Abmessungen 2000x1200 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PE13 + hp Gittermattenclip GM17 Regima Clip

Clip aus PE mit zur schonenden, stabilen Aufnahme der 17x2 mm Rohre. Richtungs- und drallfreie Verlegung nach DIN EN 1264 mit absolut definierter vertikalen Rohrfixierung nach DIN 18560.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PE14 + hp Gittermattensystem Drahtbindeschlaufen GM17

Kunststoffummantelte Drahtbindeschlaufen zur Verbindung der Gittermatten.

Verpackungseinheit: 500 Stück

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PE30 + hp bavaria royal Plus PE-Xa Rohr 17x2mm GM17

hp bavaria royal Plus PE-Xa 17x2 mm, 5-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V319 PE-Xa.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PE40 + hp Gittermattensystem GM17 Klemmringverschraubung 17x2mm

hp Klemmringverschraubung 17x2 mm.

1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PE51 + hp Gittermattensystem GM17 Wellrohr 19/25mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 50 m; Durchmesser: 19/25 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PE53 + hp Gittermattensystem GM17 Aufziehhilfe**
Aufziehhilfe für geschlitztes, überlapptes Wellrohr.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PE54 + hp Gittermattensystem GM17 DLZ-Dämmung**
hp DLZ-Dämmung nach DIN 4102 B2. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
Länge: 10 m, Durchmesser: bis 17 mm
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PE55 + hp Gittermattensystem GM17 Klebeband**
hp Klebeband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahnen bzw. der PE-(Estrich-) Folie, zur Vermeidung von eindringendem Estrichwasser in das Dämmungssystem.
L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PE56 + hp Gittermattensystem GM17PE-Folie 0,2mm**
PE-Folie als Abdeckung der Dämmung, zum Schutz vor eindringendem Estrichanmachwasser, nach DIN 18560. Dicke 0,2 mm, mit 10 cm Überlappung verlegt.
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PE57 + hp Gittermattensystem GM17 Durchschubbogen f.Rohre b.20mm**
hp Durchschubbogen für rohre bis 20 mm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PE58 + hp Gittermattensystem GM17 Winkelspange f.Rohre b.17mm**
Hp Winkelspange für Rohre bis 17mm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PE62 + hp Gittermattensystem GM17 Dehnfugenprofil 8/100**
Dehnfugenprofil für Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe des Auftraggebers nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsrastrer) und vernetztem PE-Profilstreifen.
Typ: 8/100, Länge: 2 m
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PE63 + hp Gittermattensystem GM17 Schutzrohr 19/25mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 350 mm, Durchmesser: 19/25 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PE66 + hp Gittermattensystem GM17 Feuchtigkeitsmessstellen

hp Flies Feuchtigkeitsmessstellenset aus flexiblem Kunststoff mit selbstklebendem Fuß und Estrichstärkenskala, zur Markierung vom Feuchtemesspunkt für den Bodenleger, zur Vermeidung von Rohrschäden.

Pro Raum mindestens eine, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m²) entsprechend mehr.

Verpackungseinheit: 5 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PE70 + hp Gittermattensystem Öko Randdämmstreifen

Öko Randdämmstreifen nach DIN 18560, erfüllt die schallschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4109 zur Trittschalldämmung gegenüber Raumumfassungswänden. Aus doppelagig gewachster Wellpappe, ca. 10 mm dick, 130 mm hoch + 30 mm Stellfuß, rückseitig mit Kleber benetzt und verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen. Universal einzusetzen, für besonders saubere, winkeltgerechte Eckenausbildung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PE96 + hp Gittermattensystem Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PE97 + hp Gittermattensystem Einregulierung

Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangenem Befüllen, Spülen und Druckprobe.

Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PE98 + hp Gittermattensystem Funktionsheizen

Inbetriebnahme und Funktionsheizen für Flächenheiz-/Kühlsysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PE99 + hp Gittermattensystem Belegreifheizen

Belegreifheizen nach BVF Schnittstellenkoordination für Flächenheiz-/Kühlsysteme einschließlich erstellen des Protokolls. Vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen kann bei Flächenheizungen ein Belegreifheizen zur schnelleren Austrocknung des Estriches durchgeführt werden. Generell erfolgt das Belegreifheizen nach dem Funktionsheizen.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PF + Fußbodenheizung/-kühlung hp KS16 (hvp)

Version: 2018-10

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

hp Klett-Systemrollbahn, Rohr (hp Klett PE-X) und Klebebänder sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben)

Fußbodenheiz-/Kühlsystem nach DIN EN 1264 mit DIN CERTCO Registriernummer 7F448-F.

Fußbodenheizung/-kühlung mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560 T2, mit hp Klett PE-X 16x2 mm, 3-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 mit aufgebrachtem Klettband, Abmessung 16x2 mm.

hp Klett Systemrollbahn mit Wärme- und Trittschalldämmung, expandiertem FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-freiem EPS 040 DES sg 30-2 mm nach DIN EN 13163, DIN 4109 und DIN V 4108, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 040, max. Flächenlast 5 kN/m² und R-Wert 0,75 m²K/W.

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/Kühlsystems hp Klett KS16 muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen.

Die erforderliche Wärmedämmung nach ENEC, DIN 4108 und DIN EN 1264 mit Öko-Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der Klett Systemrollbahn eingebracht sein.

Das Fußbodenheiz-/Kühlsystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der hp praski GmbH TI zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH
Achenweg 3
6353 Going am Wilden Kaiser
Tel.: +43.(0)5358.44006-0
Fax: +43.(0)5358.44006-50
E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at
Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37PF01 + hp Klett KS16,
Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten. Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
 - hp Klett Systemrollbahn aus güteüberwachtem Polystyrol nach DIN EN 13163, DIN 4109, und DIN V 4108-10, Typ EPS 040 DES sg, Stärke 30-2 mm, R-Wert 0,75 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 040, höchste Flächenlast 5 kN/m² und expandiertem FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-freiem EPS. Rohrfixierung, im 50 mm Raster, mittels Klettband am Rohr. Mit aufkaschierter, auf einer Längsseite überlappenden, selbstklebende Spezialklettdeckschicht zur Aufnahme des Klettrohres und Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560
 - hp Klett PE-X 16x2 mm, 3-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 mit aufgebrachtem Klettband
 z.B. hp Klett KS16 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

- 37PF01A + hp Klett KS16,VA100**
hp Klettsystem Klett KS16, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PF01B + hp Klett KS16,VA150**
 hp Klettsystem Klett KS16, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PF01C + hp Klett KS16,VA200**
 hp Klettsystem Klett KS16, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PF01D + hp Klett KS16,VA250**
 hp Klettsystem Klett KS16, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PF01E + hp Klett KS16,VA300**
 hp Klettsystem Klett KS16, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PF01F + hp Klett KS16 Zuleitung**
 Zuleitung für hp Klett KS16 Klettsystem

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PF10 + hp Klett Systemrollbahn 30-2mm**
 hp Klett Systemrollbahn aus güteüberwachtem Polystyrol nach DIN EN 13163, DIN 4109, und
 DIN V 4108-10, Typ EPS 040 DES sg, Dicke 30-2 mm, R-Wert 0,75 m²K/W, Baustoffklasse B2
 nach DIN 4102, WLG 040, max. Flächenlast 5 kN/m² und expandiertem FCKW-, HFCKW-,
 HBCD- und HFKW-freiem EPS. Rohrfixierung, im 50 mm Raster, mittels Klettband am Rohr. Mit
 aufkaschierter, auf einer Längsseite überlappenden, selbstklebende Spezialklettdeckschicht zur
 Aufnahme des Klettrohres und Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitsperme nach DIN
 18560.
 hp Klett Systemrollbahn von hp praski GmbH

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PF35 + hp Klett PE-X Rohr f.KS16 16x2mm**
 hp Klett PE-X 16x2 mm, 3-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 mit aufgebrachtem Klettband (Rolle) 500 m.
 hp Klett PE-X Rohr 16x2mm von hp praski GmbH
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PF41 + hp Klett Klemmringverschraubung f.KS16 16x2mm**
 hp Klemmringverschraubung 16x2 mm.
 1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PF55 + hp Klett Klebeband f.KS16**
 hp Klebeband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahnen bzw. der PE-(Estrich-) Folie, zur Vermeidung von eindringendem Estrichwasser in das Dämmungssystem.
- L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PF57 + hp Klett Durchschubbogen f. KS16 f.Rohre b.20mm**
 hp Durchschubbogen für Rohre bis 20 mm.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PF58 + hp Klett Winkelspange f.KS16 f.Rohre b.17mm**
 hp Winkelspange für Rohre bis 17mm.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PF60 + hp Klettband f.KS16**
 hp Klettband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahnen bzw. zur Fixierung der, mit Wellrohr o.ä. abgedämmten (durchlaufenden) Zuleitungen auf der Klett Systemplatte.
 Breite 50 mm Länge (Rolle) 100 m
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PF62 + hp Klett Dehnfugenprofil f.KS16 8/100

hp Dehnfugenprofil zur Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe durch Auftraggeber nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsraster) und vernetztem PE-Profilstreifen.

Typ: 8/100, Länge: 2 m

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PF63 + hp Klett Schutzrohr f.KS16 19/25mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 350 mm, Durchmesser: 19/25 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PF66 + hp Klett Feuchtigkeitsmesstellenset f.KS16

hp KS16 Feuchtigkeitsmesstellenset aus flexiblem Kunststoff mit selbstklebendem Fuß und Estrichstärkenskala, zur Markierung vom Feuchtemesspunkt für den Bodenleger, zur Vermeidung von Rohrschäden.

Pro Raum mindestens eine, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m²) entsprechend mehr.

Verpackungseinheit: 5 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PF70 + hp Klett Öko Randdämmstreifen f.KS16

Öko Randdämmstreifen nach DIN 18560, erfüllt die schallschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4109 zur Trittschalldämmung gegenüber Raumumfassungswänden. Aus doppellagig gewachster Wellpappe, ca. 10 mm dick, 130 mm hoch + 30 mm Stellfuß, rückseitig mit Kleber benetzt und verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen. Universal einzusetzen, für besonders saubere, winkeltgerechte Eckenausbildung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PF96 + hp Klett Dichtheitsprüfung f.KS16

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PF97 + hp Klett Einregulierung f.KS16

Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangener Befüllen, Spülen und Druckprobe.

Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PF98 + hp Klett Funktionsheizen f.KS16

Inbetriebnahme und Funktionsheizen für Flächenheiz-/Kühlsysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PF99 + hp Klett Belegreifheizen f.KS16

Belegreifheizen nach BVF Schnittstellenkoordination für Flächenheiz-/Kühlsysteme einschließlich erstellen des Protokolls. Vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen kann bei Flächenheizungen ein Belegreifheizen zur schnelleren Austrocknung des Estriches durchgeführt werden. Generell erfolgt das Belegreifheizen nach dem Funktionsheizen.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PG + Fußbodenheizung/-kühlung hp tpk16 (hvp)

Version: 2018-10

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

hp Klett tpk solopon Klappplatten, Rohr (hp Klett PE-X) und Klebebänder sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben)

Fußbodenheiz-/Kühlsystem nach DIN EN 1264 mit DIN CERTCO Registriernummer 7F470-F.

Fußbodenheizung/-kühlung mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560 T2, mit hp Klett PE-X 16x2 mm, 3-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 mit aufgebrachtem Klettband, Abmessung 16x2 mm.

hp Klett tpk solopon Klappplatten.

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/Kühlsystems hp Klett tpk16 muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen.

Die erforderliche Wärmedämmung nach ENEC, DIN 4108 und DIN EN 1264 mit Öko-Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung der Klett tpk solopon Klappplatten eingebracht sein.

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Das Fußbodenheiz-/Kühlsystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der hp praski GmbH TI zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37PG01 + hp Klett tpk16,
Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten. Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
- hp Klett tpk solo pon Klappplatte (1000 x 2400 mm). Rohrfixierung, mittels Klettband am Rohr. Mit aufkaschierter, auf einer Längsseite überlappenden, selbstklebende Spezialklettdeckschicht zur Aufnahme des Klettrohres und Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560
 - hp Klett PE-X 16x2 mm, 3-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 mit aufgebrachtem Klettband
- z.B. hp Klett tpk16 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PG01A + hp Klett tpk16,VA100**
hp Klettsystem Klett tpk16, Rohrabstand 100 mm (VA 100).
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PG01B + hp Klett tpk16,VA150**
 hp Klettsystem Klett tpk16, Rohrabstand 150 mm (VA 150).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PG01C + hp Klett tpk16,VA200**
 hp Klettsystem Klett tpk16, Rohrabstand 200 mm (VA 200).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PG01D + hp Klett tpk16,VA250**
 hp Klettsystem Klett tpk16, Rohrabstand 250 mm (VA 250).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PG01E + hp Klett tpk16,VA300**
 hp Klettsystem Klett tpk16, Rohrabstand 300 mm (VA 300).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PG01F + hp Klett tpk16 Zuleitung**
 Zuleitung für hp Klett tpk16 Klettsystem

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PG10 + hp Klett tpk solopon Klappplatte**
 hp Klett tpk solopon Klappplatte (1000 x 2400 mm). Rohrfixierung, mittels Klettband am Rohr. Mit aufkaschierter, auf einer Längsseite überlappenden, selbstklebende Spezialklettdeckschicht zur Aufnahme des Klettrohres und Herstellung einer vollflächigen Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560
 hp Klett tpk solopon Klappplatte von hp praski GmbH

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**37PG35 + hp Klett PE-X Rohr f.tpk16 16x2mm**

hp Klett PE-X 16x2 mm, 3-Schicht-Kunststoffrohr, DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN CERTCO Reg.Nr. 3V205 mit aufgebrachtem Klettband (Rolle) 500 m.

hp Klett PE-X Rohr 16x2mm von hp praski GmbH

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PG41 + hp Klett Klemmringverschraubung f.tpk16 16x2mm

hp Klemmringverschraubung 16x2 mm.

1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PG55 + hp Klett Klebeband f.tpk16

hp Klebeband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahnen bzw. der PE-(Estrich-) Folie, zur Vermeidung von eindringendem Estrichwasser in das Dämmungssystem.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PG57 + hp Klett Durchschubbogen f.tpk16 f.Rohre b.20mm

hp Durchschubbogen für Rohre bis 20 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PG58 + hp Klett Winkelspange f.tpk16 f.Rohre b.17mm

hp Winkelspange für Rohre bis 17mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PG60 + hp Klettband f.tpk16

hp Klettband für die Abdichtung der Stoßkanten bei den Systemrollbahnen bzw. zur Fixierung der, mit Wellrohr o.ä. abgedämmten (durchlaufenden) Zuleitungen auf der Klett Systemplatte.

Breite 50 mm Länge (Rolle) 100 m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PG62 + hp Klett Dehnfugenprofil f.tpk16 8/100

hp Dehnfugenprofil zur Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe durch Auftraggeber nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsraster) und vernetztem PE-Profilstreifen.

Typ: 8/100, Länge: 2 m

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PG63 + hp Klett Schutzrohr f.tpk16 19/25mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 350 mm, Durchmesser: 19/25 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PG66 + hp Klett Feuchtigkeitsmesstellenset f.tpk16

hp tpk16 Feuchtigkeitsmesstellenset aus flexiblem Kunststoff mit selbstklebendem Fuß und Estrichstärkenskala, zur Markierung vom Feuchtemesspunkt für den Bodenleger, zur Vermeidung von Rohrschäden.

Pro Raum mindestens eine, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m²) entsprechend mehr.

Verpackungseinheit: 5 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PG70 + hp Klett Öko Randdämmstreifen f.tpk16

Öko Randdämmstreifen nach DIN 18560, erfüllt die schallschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4109 zur Trittschalldämmung gegenüber Raumumfassungswänden. Aus doppellagig gewachster Wellpappe, ca. 10 mm dick, 130 mm hoch + 30 mm Stellfuß, rückseitig mit Kleber benetzt und verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen. Universal einzusetzen, für besonders saubere, winkeltgerechte Eckenausbildung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PG96 + hp Klett Dichtheitsprüfung f.tpk16

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PG97 + hp Klett Einregulierung f.tpk16

Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangener Befüllen, Spülen und Druckprobe.

Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PG98 + hp Klett Funktionsheizen f.tpk16

Inbetriebnahme und Funktionsheizen für Flächenheiz-/Kühlsysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PG99 + hp Klett Belegreifheizen f.tpk16

Belegreifheizen nach BVF Schnittstellenkoordination für Flächenheiz-/Kühlsysteme einschließlich erstellen des Protokolls. Vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen kann bei Flächenheizungen ein Belegreifheizen zur schnelleren Austrocknung des Estriches durchgeführt werden. Generell erfolgt das Belegreifheizen nach dem Funktionsheizen.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PH + Fußbodenheizung/-kühlung hp Sanierungs.-S.NBS10 (hvp)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

Systemplatte (nur bei schwimmender Verlegung!), Rohrbefestigung, Rohr (hp bavaria press 10x1,3 mm), sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben

Fußbodenheiz-/Kühlsystem nach DIN EN 1264 mit DIN CERTCO Registriernummer 7F286-F/D/W

Fußbodenheizung/-kühlung mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, Bauart A nach DIN 18560, hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) Sauerstoffdicht nach DIN 4726.

hp Biofaser Lochplatte (nur bei schwimmender Verlegung), ökologisch hergestellt aus Naturholzfäsern von heimischen Wäldern (kein Abfallholz), geprüft nach DIN EN 622. Mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, hydrophobierender Oberflächenstruktur. Die Biofaser Lochplatte schützt den sensiblen Dämmstoffunterbau mit Feuchtigkeitssperre vor Beschädigung und ermöglicht auch den Einbau einer mineralischen Dämmschicht.

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/ Kühlsystems hp NBS 10 muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen. System zur Direkteinbettung in geeignete Ausgleichsmassen direkt auf tragendem Untergrund

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

oder mit Biofaser Lochplatte auf geeigneter Dämmschicht. Die Herstellerrichtlinien des Nivellierestrichs und eventueller Ausgleichsschicht sind zu beachten.

Das Fußbodenheiz-/Kühlsystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der hp praski GmbH TI zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37PH01 + hp Sanierungssystem NBS 10 D,
Fußbodenheizung/-kühlung für Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
- Im Spritzgussverfahren hergestellte 13 mm hohe, rohrscheitelbündige Spezialverlegeschiene aus PP, mit Selbstklebeband. Rohrfixierung im 25 mm Raster. Befestigungsdomen im 100 mm Abstand, Befestigung mittels Schlagdübel
 - hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) Sauerstoffdicht nach DIN 4726
- z.B. hp Sanierungssystem NBS 10 D von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PH01A + hp Sanierungssystem NBS10 D,Va50**
 hp Sanierungssystem NBS10 D mit Rohrabstand 50 mm (Va50).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PH01B + hp Sanierungssystem NBS10 D,Va75**
 hp Sanierungssystem NBS10 D mit Rohrabstand 75 mm (Va75).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PH01C + hp Sanierungssystem NBS10 D,Va100**
 hp Sanierungssystem NBS10 D mit Rohrabstand 100 mm (Va100).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PH01D + hp Sanierungssystem NBS10 D Zuleitung**
 Zuleitung für NBS10 D Fußbodenheiz-/ Kühlflächen.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PH02 + Sanierungssystem NBS10 S schwimmende Montage**
 Fußbodenheizung/-kühlung für Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:

 - Im Spritzgussverfahren hergestellte 13 mm hohe, rohrscheitelbündige Spezialverlegeschiene aus PP, mit Selbstklebeband. Rohrfixierung im 25 mm Raster. Befestigungsdomen im 100 mm Abstand, Befestigung mittels Befestigungsschrauben
 - hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) Sauerstoffdicht nach DIN 4726
 - hp Biofaser Lochplatte, aus Naturholzfasern mit hydrphobierender Oberflächenstruktur, geprüft nach DIN EN 622 mit Quadril-Perforierung im 5 cm Raster als Träger- und Lastverteilungsschicht bei schwimmender Verlegung auf Dämmung
 - Klebeband zur Verbindung der Stoßkanten bei den Systemplatten
 - Befestigungsschraube 16x4,0 mm zur punkweisen Befestigung (bei Umkehrungen) der Fußbodenheiz-/Kühlkreise auf der hp Biofaser Lochplatte

z.B. hp Sanierungssystem NBS 10 S von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37PH02A + hp Sanierungssystem NBS10 S,Va50**
 hp Sanierungssystem NBS10 S mit Rohrabstand 50 mm (Va50).

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PH02B** + **hp Sanierungssystem NBS10 S,Va75**
hp Sanierungssystem NBS10 S mit Rohrabstand 75 mm (Va75).
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PH02C** + **hp Sanierungssystem NBS10 S,Va100**
hp Sanierungssystem NBS10 S mit Rohrabstand 100 mm (Va100).
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PH02D** + **hp Sanierungssystem NBS10 S,Zuleitung**
Zuleitung mit NBS10 S Fußbodenheiz-/ Kühlflächen.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PH10** + **hp NBS10 Spezialverlegeschiene,selbstklebend**
Im Spritzgussverfahren hergestellte, rohrscheitelbündige Spezialverlegeschiene aus PP, mit Selbstklebeband.
• Rohrfixierung im 25 mm Raster.
• Befestigungsdomen im 100 mm Abstand,
• Befestigung mittels Schlagdübel (direkt) bzw. Befestigungsschrauben (schwimmend).
• Breite: 800 mm, Höhe: 13 mm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PH11** + **hp NBS10 Schlagdübel 40x6mm**
Schlagdübel zur Befestigung der hp Spezialverlegeschiene, Typ: 40x6 mm.
Verpackungseinheit: 200 Stk.
L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PH12** + **hp NBS10 Befestigungsschraube 16x4,0mm**
Befestigungsschraube 16x4,0 mm zur punkweisen Befestigung der Spezialverlegeschiene bei Umlenkungen auf der Biofaser Lochplatte.
Verpackungseinheit: 200 Stk.
L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PH13 + hp NBS10 hp Biofaser Lochplatte**
 hp Biofaser Lochplatte aus Naturholzfasern von heimischen Wäldern (kein Abfallholz), geprüft nach DIN EN 622, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, hydrophobierender Oberflächenstruktur. Mit Quadril-Perforierung im 5 cm Raster mit Spezialstanzung als Träger- und Verbindungselement sowie zur Aufnahme der Feuchtigkeitsmessstellen.
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PH37 + hp NBS10 bavaria press Rohr 10x1,3mm**
 hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) sauerstoffdicht nach DIN 4726.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PH43 + hp NBS10 Klemmringverschraubung 10x1,3mm**
 hp Klemmringverschraubung 10x1,3 mm.
 1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PH52 + hp NBS10 Wellrohr 13/16mm**
 Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.
 Länge: 50 m, Durchmesser: 13/16 mm
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PH55 + hp NBS10 Klebeband**
 Klebeband zur Verklebung der Pe-Folie und Randdämmstreifenlaschen, zur Vermeidung von eindringendem Estrichwasser in das Dämmungssystem.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PH56 + hp NBS10 PE-Folie 0,2mm**
 PE-Folie als Abdeckung der Dämmung, zum Schutz vor eindringendem Estrichanmachwasser, nach DIN 18560. Dicke 0,2 mm, mit 10 cm Überlappung verlegt.
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PH62 + hp NBS10 Dehnfugenprofil 8/100

Dehnfugenprofil zur Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe des Auftraggebers nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsrastrer) und vernetztem PE-Profilstreifen.

Typ: 8/100, Länge: 2 m

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PH64 + hp NBS10 Schutzrohr 13/16mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 300 mm, Durchmesser: 13/16 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH66 + hp NBS10 Feuchtigkeitsmessstellen

hp Flies Feuchtigkeitsmessstellenset aus flexiblem Kunststoff mit selbstklebendem Fuß und Estrichstärkenskala, zur Markierung vom Feuchtemesspunkt für den Bodenleger, zur Vermeidung von Rohrschäden.

Pro Raum mindestens eine, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m²) entsprechend mehr.

Verpackungseinheit: 5 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH73 + hp PE-Randdämmstreifen 8/80 f.hp NBS10

Randdämmstreifen nach DIN 18560 und DIN 4109, aus PE-Schaum ca. 8 mm dick, 80 mm hoch, rückseitig mit Kleber benetzt, verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PH81 + hp NBS10 Biegeschablone 75mm

Biegeschablone mit Schienenfräsung. Zur sicheren 180°-Umlenkung des bavaria press Rohres 10x1,3 mm an der Spezialverlegeschiene.

Biegedurchmesser: 75 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PH82** + **hp NBS10 Biegeschablone 100mm**
 Biegeschablone mit Schienenfräsung. Zur sicheren 180°-Umlenkung des bavaria press Rohres 10x1,3 mm an der Spezialverlegeschiene.
 Biegedurchmesser: 100 mm
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PH96** + **NBS Dichtheitsprüfung**
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PH97** + **NBS Einregulierung**
 Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangenem Befüllen, Spülen und Druckprobe.
 Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PH98** + **NBS Funktionsheizen**
 Inbetriebnahme und Funktionsheizen für Flächenheiz-/Kühlsysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PH99** + **NBS Belegreifheizen**
 Belegreifheizen nach BVF Schnittstellenkoordination für Flächenheiz-/Kühlsysteme einschließlich erstellen des Protokolls. Vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen kann bei Flächenheizungen ein Belegreifheizen zur schnelleren Austrocknung des Estriches durchgeführt werden. Generell erfolgt das Belegreifheizen nach dem Funktionsheizen.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PI** + **Fußbodenheizung/-kühlung hp TBS15/10 (hvp)**
 Version 2018
 Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.
 Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.
 Bei Kompaktpositionen gilt:
 Systemplatte, Rohr (hp bavaria press) sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Einheitspreise einkalkuliert.

Fußbodenheiz-/Kühlsystem nach DIN EN 1264, wärmetechnisch geprüft. Als Ausgangspunkt der Planung dient die Ermittlung der Heizlast nach DIN EN 12831 mit nationalem Anhang bzw. der Kühllast nach VDI 2078. Dies bedeutet, bezogen auf die Planung, dass gemäß der Bauausführung laut Heizlast – bzw. Kühllastberechnung und der Heiz-/Kühlflächenplanung eine Vorlauftemperatur von maximal 50°C (heizen) bzw. minimal 16°C (kühlen) nach Ablauf der Trockenphase zu erwarten ist.

Fußbodenheizung/-kühlung mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264, mit

hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) Sauerstoffdicht nach DIN 4726.

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/Kühlsystems hp TBS 15/10 muss sichergestellt sein, dass der Unterboden, bzw. die Lastverteilschicht bzw. die Schicht(en) unter dem Fußbodensystem, planeben ist, die geforderte Tragfähigkeit aufweist und für das System geeignet ist. Eine Trittschalldämmung direkt unter dem Fußbodensystem ist unzulässig. Bei dem Einsatz von Wärmedämmungen unter dem Fußbodensystem hp TBS 15/10 und der Lastverteilschicht müssen die Vorgaben des Herstellers der Lastverteilschicht berücksichtigt werden. Mögliche Bodenbeläge und deren Abmaße sind vom Hersteller der Lastverteilschicht und Oberbodenhersteller zu prüfen und freizugeben. Die höchste Flächenlast ist vom Hersteller der Lastverteilschicht anzugeben.

Das Fußbodenheiz-/Kühlsystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der hp praski GmbH TI zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PI01 + hp (Trockenbodensystem) TBS 15/10.
 Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:

- Umlenkplatte aus Gipsfaser, geteilt, Stärke 15 mm
- Rohrführungsplatte aus Gipsfaser, Stärke 15 mm
- Verteilerplatte (Noppen) aus Gipsfaser, Stärke 15 mm
- hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) sauerstoffdicht nach DIN 4726.

z.B. hp (Trockenbodensystem) TBS 15/10 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37PI01A + **hp TBS 15/10,Va100**
 mit Rohrabstand 100 mm (Va100).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PI01B + **hp TBS 15/10,Va200**
 mit Rohrabstand 200 mm (Va200).
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PI01C + **hp TBS 15/10,Zuleitung**
 Zuleitung zu hp TBS 15/10.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PI10 + **hp TBS 15/10 Umlenkplatte**
 Gipsfaser-Umlenkplatte mit Rohrnuten, zur schonenden 90° Umlenkung und sicheren Aufnahme der bavaria press Rohre 10x1,3 mm für Verlegeabstände 10 cm bzw. 20 cm. In der Länge ist die Gipsfaserplatte bereits einmal, zur besseren versetzten Verlegung, geteilt.
 Abmessungen (LxBxH): 1250x625x15 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PI11 + **hp TBS 15/10 Rohrführungsplatte**
 Rohrführungs-Gipsfaserplatte mit Rohrnuten, zur sicheren Aufnahme der bavaria press Rohre 10x1,3 mm für Verlegeabstände 10 cm bzw. 20 cm.
 Abmessung (LxBxH): 1250x625x15 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PI12 + hp TBS 15/10 Verteilerplatte (Noppe)**
 Verteiler-Gipsfaserplatte in Noppenausführung, für die individuelle Anpassung schwieriger Raumgeometrie und den Verteilerbereich, zur sicheren Aufnahme der bavaria press Rohre 10x1,3 mm für Verlegeabstände 10 cm bzw. 20 cm.
 Abmessung (LxBxH): 210x 625x15 mm
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PI13 + hp TBS 15/10 Schnellbauschrauben 30x3,9mm**
 Schnellbauschrauben 30x3,9 mm zur Befestigung der Grundelemente des Trockenbodensystems aus Gipsfaser.
 Verpackungseinheit: 1000 Stk.
 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 37PI14 + hp TBS 15/10 Fugenkleber**
 Fugenkleber in Kartuschen zum stoßseitigen Verkleben der Grundelemente des Trockenbodensystems aus Gipsfaser. Wird je nach Einbausituation benötigt.
 Kartusche mit 310 ml.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PI15 + hp TBS 15/10 Flächenkleber**
 Flächenkleber (1 kg/Flasche) in Flaschen zum flächigen Verkleben (je nach Untergrund) der Grundelemente des Trockenbodensystems aus Gipsfaser. Wird je nach Einbausituation benötigt.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PI37 + hp TBS 15/10 bavaria press Rohr 10x1,3mm**
 hp bavaria press 10x1,3 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) Sauerstoffdicht nach DIN 4726.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PI43 + hp TBS 15/10 Klemmringverschraubung 10x1,3mm**
 hp Klemmringverschraubung 10x1,3 mm.
 1 Set = 2 Stück (abgerechnet wird die Anzahl der Sets)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PI52 + hp TBS 15/10 Wellrohr 13/16mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 50 m, Durchmesser: 13/16 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PI64 + hp TBS 15/10 Schutzrohr 13/16mm

Wellrohr aus korrigiertem, geschlitztem und überlapptem PE. Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Dehnfugenbereich und als Überschub für durchlaufende Zuleitungen (DLZ) mit reduzierter Heiz-/Kühlleistung.

Länge: 300 mm, Durchmesser: 13/16 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PI73 + hp TBS 15/10 PE-Randdämmstreifen 8/80

PE-Randdämmstreifen Nach DIN 18560 und DIN 4109, aus PE-Schaum ca. 8 mm dick, 80 mm hoch, rückseitig mit Kleber benetzt, verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

37PI80 + Anfertigen einer Montagezeichnung f.hp TBS 15/10

Anfertigen einer Montagezeichnung zur Verlegung des Trockenbodensystems hp TBS 15/10.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PI96 + hp Trockenbodensystem Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PI97 + hp Trockenbodensystem Einregulierung

Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangenem Befüllen, Spülen und Druckprobe.

Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PI98 + hp Trockenbodensystem Funktionsheizten

Inbetriebnahme und Funktionsheizten für Flächenheiz-/Kühlsysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PK + Fußbodenheizung/-kühlung hp Xeros (hpx)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Das Fußbodenheizungs-/kühlungssystem ist in Kompaktpositionen (m²) beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. Zuleitung, Rohre, Platten) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

Systemplatte mit Zubehör, Rohr (hp bavaria press), sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die erforderliche Wärmedämmung ist in eigenen Positionen (eigene ULG) beschrieben

Fußbodenheiz-/Kühlsystem nach DIN EN 1264 mit DIN CERTCO Registriernummer 7F333-F.

Fußbodenheizung/-kühlung mit variablen Rohrabständen nach DIN EN 1264 Typ B, mit hp bavaria press 16x2 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) sauerstoffdicht nach DIN 4726.

hp Xeros TBS 30/16 - System aus güteüberwachtem, formgeschäumtem und geschlossenzelligem Polystyrol nach DIN EN 13163, Typ EPS 035 DEO dh, Stärke 30 mm, R-Wert 0,82 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 035, Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 240 kPa, Trittschallverbesserungsmaß ab 19 dB (STB-Decke). FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei.

Vor dem Einbringen des Fußbodenheiz-/Kühlsystems hp Xeros TBS 30/16 muss sichergestellt sein, dass der Rohfußboden der DIN 18202 und die Bauwerksabdichtungen der DIN 18195 entsprechen. Die erforderliche Wärmedämmung nach ENEC, DIN 4108, und DIN EN 1264 mit zugehöriger Feuchtigkeitssperre und Öko-Randdämmstreifen nach DIN 18560 muss vor Verlegung des Systems eingebracht sein. Der Unterboden muss planeben sein, die geforderte Tragfähigkeit aufweisen und für das System geeignet sein. Eine Trittschalldämmung direkt unter dem Fußbodensystem ist unzulässig, ausser der Trockenestrichhersteller gibt diese frei.

Das Fußbodenheiz-/Kühlsystem ist als Systemeinheit eines Herstellers anzubieten.

Bei Planung und Ausschreibung sind die Richtlinien der hp praski GmbH TI zu beachten.

Der Planung liegt das Produkt der hp praski GmbH zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der Eintrag, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

Etwaige Unterkonstruktionen entsprechen in ihrer Oberfläche der DIN 18202 und der DIN 18560, Teil 2.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Ergänzungen LB-HT-012
Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Liefernachweis:
 hpv vertriebs GmbH
 Achenweg 3
 6353 Going am Wilden Kaiser
 Tel.: +43.(0)5358.44006-0
 Fax: +43.(0)5358.44006-50
 E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at
 Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37PK01 + Trockenbodensystem hp Xeros TBSA 30/16,
 Fußbodenheizung/-kühlung mit Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch günstigen Bereich, für die Aufnahme von Oberboden bis zu einem höchsten Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W, bestehend aus:
 - Trockenbauelement z.B. hp Xeros 30/16 aus güteüberwachtem, formgeschäumtem und geschlossenzelligem Polystyrol nach DIN EN 13163, Typ EPS 035 DEO dh, Dicke 30 mm, R-Wert 0,82 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 035, Druckspannung bei 10% Stauchung >=240 kPa, FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Raster 125 mm oder 250 mm, Trittschallverbesserungsmaß ab 19 dB (STB-Decke). Verlegeplatte mit integrierten Unterteilungen der Wärmeleitbleche zur schnellen Montage. Optimierte Plattenfestigkeit/Begehrbarkeit durch aufgeklebte, vollflächig verlegte Aluminiumwärmeleitbleche in Omegaform mit hoher Wärmeleitfähigkeit, zur klemmenden Rohrfixierung des 16x2 mm bavaria press Rohres.
 - Trockenbau-Umlenkplatte z.B. hp Xeros 30/16 mit integrierten Aluminiumwärmeleitbögen und Aluminiumwärmeleitbleche
 - Ausgleichs-/Zuleitungselement z.B. hp Xeros 30/16
 - hp bavaria press 16x2 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) sauerstoffdicht nach DIN 4726 z.B. hp Xeros TBSA 30/16 von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37PK01A + hp Xeros 30/16,Va125
 mit Rohrabstand 125 mm (Va125).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37PK01B + hp Xeros 30/16,Va250
 mit Rohrabstand 250 mm (Va250).
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PK01C** + **hp Xeros 30/16 Zuleitung**
Zuleitung für hp Xeros 30/16

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PK10** + **Trockenbauelement mit Rohabstand 125 mm (Va125) oder Trockenbauelement mit Rohabstand 250 mm (Va250) für Trockenbausystem hp Xeros 30/16 aus güteüberwachtem, formgeschäumtem und geschlossenzelligem Polystyrol nach DIN EN 13163, Typ EPS 035 DEO dh, Dicke 30 mm, R-Wert 0,82 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 035, Druckspannung bei 10% Stauchung >=240 kPa, FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Raster 125 mm, Trittschallverbesserungsmaß ab 19 dB (STB-Decke). Verlegeplatte mit integrierten Unterteilungen der Wärmeleitbleche zur schnellen Montage. Optimierte Plattenfestigkeit/Begehbarkeit durch aufgeklebte, vollflächig verlegte Aluminiumwärmeleitbleche in Omegaform mit hoher Wärmeleitfähigkeit, zur klemmenden Rohrfixierung des 16x2 mm hp bavaria press Rohres.**
Abmessungen (LxBxH): 1000x500x30 mm
- 37PK10A** + **hp Xeros 30/16 Trockenbauelement,Va125**
Trockenbauelement mit Rohrabstand 125 mm (Va125) hp Xeros 30/16.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PK10B** + **hp Xeros 30/16 Trockenbauelement,Va250**
Trockenbauelement mit Rohrabstand 250 mm (Va250) hp Xeros 30/16.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PK11** + **Umlenkplatte für Rohrabstand 125 mm (Va125) oder Umlenkplatte für Rohrabstand 250 mm (Va250) für Trockenbausystem hp Xeros 30/16 aus güteüberwachtem, formgeschäumtem und geschlossenzelligem Polystyrol nach DIN EN 13163, Typ EPS 035 DEO dh, Dicke 30 mm, R-Wert 0,82 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 035, Druckspannung bei 10% Stauchung >=240 kPa, FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Raster 125 mm, Trittschallverbesserungsmaß ab 19 dB (STB-Decke). Für 180°-Umkehrungen. Optimierte Plattenfestigkeit/Begehbarkeit durch aufgeklebte, vollflächig verlegte Aluminiumumlenkbleche in Omegaform mit hoher Wärmeleitfähigkeit, zur klemmenden Rohrfixierung des 16x2 mm hp bavaria press Rohres.**
Abmessungen (LxBxH): 1000x500x30 mm
- 37PK11A** + **hp Xeros 30/16 Umlenkplatte,Va125**
Umlenkplatte für Rohrabstand 125 mm (Va125) hp Xeros 30/16.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PK11B** + **hp Xeros 30/16 Umlenkbogen,Va250**
Umlenkbogen für Rohrabstand 250 mm (Va250) hp Xeros 30/16.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PK12 + hp Xeros 30/16 Ausgleichs-/Zuleitungselement

Ausgleichs-/ Zuleitungselement für Trockenbodensystem hp Xeros 30/16 aus güteüberwachtem, formgeschäumtem und geschlossenzelligem Polystyrol nach DIN EN 13163, Typ EPS 035 DEO dh, Dicke 30 mm, R-Wert 0,82 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 035, Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 240 kPa, FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Raster 125 mm. Verlegeplatte für Anpassungsflächen und zur Rohrführung der Zuleitung. Ohne Aluminiumwärmeleitbleche.

Abmessungen (LxBxH): 1000x500x30 mm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37PK13 + hp Xeros 30/16 Füll-/ Verteilerelement,blank**

Füll-/Verteilerelement, blank, für Trockenbodensystem hp Xeros 30/16 aus güteüberwachtem, formgeschäumtem und geschlossenzelligem Polystyrol nach DIN EN 13163, Typ EPS 035 DEO dh, Dicke 30 mm, R-Wert 0,82 m²K/W, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, WLG 035, Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 240 kPa. FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-frei. Verlegeplatte für Flächen ohne Heizung/Kühlung und zur individuellen Anfertigung der Rohrführung vor den Verteilern. Ohne Aluminiumwärmeleitbleche.

Abmessungen (LxBxH): 1000x500x30 mm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37PK14 + hp Xeros 30/16 Wärmeleitabdeckblech Aluminium**

Wärmeleitabdeckblech für Trockenbodensystem hp Xeros 30/16 zur gleichmäßigen Last-/Wärmequerverteilung von Füll-/Verteilerelementen und Ausgleichs-/Zuleitungselementen. Aus Aluminium mit klebeaktiven Haftstreifen.

Abmessungen (LxB): 242x495 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PK15 + hp Xeros 30/16 Wärmeleitabdeckblech Stahl verzinkt

Wärmeleitabdeckblech für Trockenbodensystem hp Xeros 30/16 zur gleichmäßigen Last-/Wärmequerverteilung von Füll-/Verteilerelementen und Ausgleichs-/Zuleitungselementen. Aus verzinktem Stahlblech.

Abmessungen (LxB): 490x480 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PK36 + hp Xeros 30/16 bavaria press Verbundrohr 16x2mm

hp bavaria press 16x2 mm 100% diffusionsdichtes, hochflexibles, 5-Schicht-Kunststoff-Aluminium-Verbundrohr (Pe/Al/Pe) sauerstoffdicht nach DIN 4726

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37PK41 + hp Xeros 30/16 Klemmringverschraubung 16x2mm**
 hp Klemmringverschraubung 16x2 mm.
 1 Set = 2 Stück (abgerechnet wir die Anzahl der Sets)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PK55 + hp Xeros 30/16 Klebeband**
 Klebeband zum Verkleben von Stößen der Wärmeleitabdeckbleche.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PK56 + hp Xeros 30/16 PE-Folie LP 0,2mm**
 PE-Folie als Abdeckung des Trockenbausystems.
 Dicke 0,2 mm, mit 10 cm Überlappung verlegt.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37PK62 + hp Xeros 30/16 Dehnfugenprofil 8/100**
 Dehnfugenprofil zur Herstellung von Dehnungsfugen nach Angabe durch Auftraggeber nach DIN 18560. Bestehend aus selbstklebendem extrudiertem Grundprofil (50 mm Durchführungsrastrer) und vernetztem PE-Profilstreifen.
 Typ: 8/100, Länge: 2 m
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PK73 + hp Xeros 30/16 PE-Randdämmstreifen 8/80**
 PE-Randdämmstreifen Nach DIN 18560 und DIN 4109, aus PE-Schaum ca. 8 mm dick, 80 mm hoch, rückseitig mit Kleber benetzt, verlängerte Folienlasche mit Klebestreifen.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 37PK96 + Xeros Dichtheitsprüfung**
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellenkoordination bzw. Herstellerangabe einschließlich Erstellen des Protokolls.
- L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37PK97 + Xeros Einregulierung

Verteilerweise Einregulierung und hydraulischer Abgleich der gesamten Flächenheiz-/Kühlanlage mit vorhergegangener Befüllen, Spülen und Druckprobe.

Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37PK98 + Xeros Funktionsheizten

Inbetriebnahme und Funktionsheizten für Flächenheiz-/Kühlssysteme nach DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellenkoordination einschließlich Erstellen des Protokolls.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37QA + hp Wohnungsübergabestation (hvp)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

hp Wohnungsübergabestationen sorgen im Wohnbereich für eine optimale Wärmeverteilung und erwärmtes Trinkwasser „just in time“, ohne Trinkwarmwasserbevorratung auf dem neuesten Stand der Technik.

Die dezentrale Trinkwasserversorgung erfolgt im hygienischen Durchflussprinzip mit einem nickelgelötetem Edelstahlplattenwärmetauscher mit spezieller microplate Plattenwandstruktur. Der Einsatzbereich bei Mischinstallation oder in Gebieten mit aggressiven {sehr harten} Wässern ist gegeben. Generell sind die technischen Einbauanforderungen hinsichtlich der Wasserhärte und der Wasserchemie zu beachten.

Der eingebaute Proportionalregler (PM-Regler) ohne Hilfsenergie, automatisch die konstante Zapftemperatur.

Die hp Wohnungsübergabestation ist modular aufgebaut und kann sowohl im Hochtemperaturbetrieb (Heizkörper) als auch im Niedertemperaturbetrieb (Fußboden-/Wand-/Deckenheizung) Heizungsseitig betrieben werden. Heizungsseitig wird die Anlage über eine Festwertregelung gesteuert. Optional ist eine elektrische Außentemperaturgeregelte Steuerung möglich.

Die Wärmeverteilung erfolgt über einen hp praski flächenheizkreisverteiler und einstellbaren Durchflußmengenmessern mit Anzeige. Des Weiteren sind Einbaustrecken für den Einbau von Kaltwasserzähler sowie Wärmemengenzähler vormontiert. Somit ist ein zentraler Standort der Zählereinrichtungen in jeder Wohneinheit möglich.

Alle Komponenten sind in einem verzinkten Unterputzschrank modular und servicefreundlich zu integrieren. Rahmen und Türe für den UP-Schrank sind weiß (ähnlich RAL 9010) pulverbeschichtet.

Wohnungsübergabestation FW/AT zur Wohnungsversorgung mit Heizung und Trinkwasser in Komplettbauweise, bestehend aus:

- Montageplatte mit Anschlussschiene
- Edelstahlplattenwärmetauscher, nickelgelötet für Leitfähigkeit höher 500 µS/cm, ausgeführt im Mircoplate Design für ca. 35% geringeren Druckverlust und ca. 10% größerer Leistung gegenüber herkömmlichen Wärmetauschern (Q4/2016)
- Proportionalmengenregler zum Betrieb ohne Hilfsenergie, DVGW/KTW geprüft
- Bereitschaftsmodul

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Passstücke für Kaltwasserzähler
- Passstück Wärmemengenzähler 110 mmx3/4" mit fühleraufnahme M10x1 mm (direktführend). Wir empfehlen Wärmezähler der Größe Qn 1,5 m³/h mit schnellem Temperaturzyklus und kurzem integrationsintervall bzw. Ultraschallzähler zu verwenden
- Rohrleitungen aus Edelstahlrohr 18 mm, mit schall,- und thermischer Entkopplung der Station zur Rückwand
- Anschluss Kaltwasserspeisung mit Kugelhahnabsperrung
- Anschluss Kaltwasserversorgung
- Zapfstellen Wohnung mit Kugelhahnabsperrung
- Anschluss Warmwasserversorgung
- Zapfstellen Wohnung mit Kugelhahnabsperrung
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf
- Volumenstrombegrenzung primär in Anschlussleitung
- Differenzdruckregler 250-600 mbar (Werksvoreinstellung 300 mbar). Einschließlich Vorsehung für den Einbau einer Zirkulationspumpe (optional), thermostatisch und Zeit geregelt
- Verzinkter Standard Unterputzeinbauschrank mit pulverbeschichteter Verschlusstür (RAL9010) und Drehriegelverschluss
- Integrierter Anschlussrohrbausatz für den Anschluss 1" AG im 2-Leitersystem
- Pumpenbaugruppe mit Hocheffizienzpumpe, STB und Thermometer
- Festwertregelung mit thermischem Mischventil MT53
- "Optional" Elektronische Steuerung und Aussentemperaturgeregeltes Ventil mit motorischem Antrieb
- hp Fußbodenheizungsverteiler bis zehn Kreise. Sind mehr als zehn Kreise nötig wird eine Erweiterung mittels eines zusätzlichen separaten Sub-Verteilers mit Einbauschrank geschaffen.
- Heizkreisanschluss Hochtemperatur für Heizkörper
- Regelverteiler Novamaster EL Logic für den Anschluss von 6 Raumthermostaten mit integrierter Pumpenlogik, erweiterbar mit Novamaster EL Timermodul und Novamaster Slavebox Erweiterungsmodul.

Technische Daten:

- Zapfbereich 20 l/min bei 10°C Kaltwassereintrittstemperatur, 55 °C Heizungsvorlauftemperatur primär und 45 °C Warmwasseraustritt sekundär
- Druckverlust sekundär ca. 800 mbar
- Primärvolumenstrom: ca. 1300 l/h (in abhängigkeit der Rücklauftemperatur)
- Höchste Betriebstemperatur: 70 °C
- Anschluss: 1"
- Höchster Betriebsdruck: 6 bar
- Netzspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50...60 Hz
- Leistungsaufnahme: höchstens 4 - 60 W
- Schutzart IP 30
- Gewicht ohne Wasserinhalt: ca. 70 kg
- Gesamtabmessungen: B/H/T 749 mm / 1423 (+90) mm / 153 mm

Hinweis:

Bei der Wahl des Standortes ist darauf zu achten, dass manche Wände z.B. an Schlafräume

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

ungeeignet sind.

Bei der Montage ist bauseits ggf. sicherzustellen, dass die Grundplatte oder Einbauzarge durch geeignete Dämmmittel / Dämmmatten schallentkoppelt montiert werden.

Das Dämmmaterial ist nicht Teil des Lieferumfangs und muss bauseits bereitgestellt werden.

Die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100 sind zu beachten (z.B. in Bezug auf Bäder).

Eine detaillierte Berechnung des Projektes ist Grundvoraussetzung.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37QA01 + hp Wohnungsübergabestation FW (festwert geregelt) für bis zu zehn Kreise als Komplettstation inkl. Frischwassermodul und Fußbodenheizungsverteiler und Regelbasis in Unterputzeinbauschränk von hp praski GmbH.
z.B. hp Wohnungsübergabestation FW von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37QA01A + hp Wohnungsübergabestation FW 02

für zwei Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QA01B + hp Wohnungsübergabestation FW 03

für drei Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QA01C + hp Wohnungsübergabestation FW 04

für vier Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QA01D + hp Wohnungsübergabestation FW 05

für fünf Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QA01E + hp Wohnungsübergabestation FW 06

für sechs Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QA01F + hp Wohnungsübergabestation FW 07

für sieben Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QA01G + hp Wohnungsübergabestation FW 08

für acht Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37QA01H + hp Wohnungsübergabestation FW 09**
für neun Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA01I + hp Wohnungsübergabestation FW 10**
für zehn Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA02 + hp Wohnungsübergabestation AT, (witterungsgeführt) für bis zu zehn Kreise als Komplettstation inkl. Frischwassermodule und Fußbodenheizungsverteiler und Regelbasis in Unterputzeinbauschränken von hp praski GmbH.**
z.B. hp Wohnungsübergabestation AT von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.
- 37QA02A + hp Wohnungsübergabestation AT 02**
für zwei Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA02B + hp Wohnungsübergabestation AT 03**
für drei Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA02C + hp Wohnungsübergabestation AT 04**
für vier Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA02D + hp Wohnungsübergabestation AT 05**
für fünf Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37QA02E + hp Wohnungsübergabestation AT 06**
für sechs Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA02F + hp Wohnungsübergabestation AT 07**
für sieben Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA02G + hp Wohnungsübergabestation AT 08**
für acht Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA02H + hp Wohnungsübergabestation AT 09**
für neun Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA02I + hp Wohnungsübergabestation AT 10**
für zehn Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA03 + hp Zirkulationspumpe f.Wohnungsübergabestation**
Zirkulationspumpe für Wohnungsübergabestation wie vor beschrieben
Thermostatisch und Zeit geregelt

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QA04 + hp Wohnungsübergabestation Novamaster Slavebox**
hp Wohnungsübergabestation Erweiterung um 4 Raumthermostate
Novamaster Slavebox Erweiterungsmodul für die Verdrahtung elektrothermischer Stellantriebe
und Raumthermostate mit symbolisierten Anschlussklemmen. Steckbare Erweiterung zu
NovaMaster EL Basic für weitere Anschlussmöglichkeiten. Direkte Wandmontage oder Montage

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

auf DIN-Schiene. Betriebsstatusanzeige mittels Leuchtdioden.

Ausführung in 230 Volt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QA05 + hp Wohnungsübergabestation Timermodul

hp Wohnungsübergabestation erweiterungsmodul Novamaster EL Timer für den Anschluss an Nova - Master EL Logic. Programmierbare Timerfunktion für 2 Zeitgruppen A und B. Integrierte Anwenderprogramme davon 9 fix und 2 frei programmierbar. Intelligenter Prozessor. Digitales Display zur Programm- Zeit- und Funktionsanzeige.

Direkte Wandmontage oder Montage auf DIN-Schiene.

Ausführung für 230 Volt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QA06 + hp Wohnungsübergabestation, Inbetriebnahme

Wohnungsübergabestation, Inbetriebnahme.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

37QB + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v (hpv)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Verteiler für Flächenklimasysteme sind nach DIN EN 1264 T4 zum hydraulischen Abgleich der einzelnen Kreise dringend mit hydraulischen Abgleichseinrichtungen zu versehen. Neben der Funktion des hydraulischen Abgleichs sind die einzelnen Kreise sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf mit Absperrrichtungen auszustatten.

Die Absperr-/Abgleichfunktionen müssen unabhängig voneinander sein, so dass die Voreinstellung bei einem evtl. Absperr-/Öffnungsvorgang erhalten bleibt.

Die auf dem Verteiler angebrachten Handregelkappen (Bauschutzkappen) sind nach EnEV durch Stellorgane für die selbsttätig wirkende Raumtemperaturregelung zu ersetzen. Dazu sind stromlos geschlossene Stellantriebe zu verwenden, um sicherzustellen, dass auch bei Stromausfall die Wärme-/Kältezufuhr abgeschaltet wird und unzulässige Temperaturüberschreitungen vermieden werden.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

hvp vertriebs GmbH
Achenweg 3
6353 Going am Wilden Kaiser
Tel.: +43.(0)5358.44006-0
Fax: +43.(0)5358.44006-50
E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at
Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37QB01 + Verteiler für Flächenklimasysteme aus Messinggrundrohr MS 63, vollvernickelt, 1", Anschlussgewinde flachdichtend mit angeformter 1" Überwurfmutter. Vor-/Rücklaufbalken anschlussfertig mit Spezialverteilerhaltern aus Metall mit Schalldämmeinlagen. Abgänge sekundär auf 3/4" AG Eurokonus gemäß DIN V 3838. Mittenabstand der Abgänge beträgt 50 mm. Einseitig verschlossen mit je einem drehbaren Füll-/Entleerungsventil 1/2".
Im Rücklaufbalken mit integrierten, absperrbaren Durchflussmesser (Schauglas 0,5 - 2,5 l/min) für die exakte Durchflusseinstellung der einzelnen Kreise.
Im Vorlaufbalken eingebautes Regulierventil mit Thermostat-Oberteil, kraftbegrenzender Handregulierkappe, für die Aufnahme der hp praski Stellantriebe.
Die 3/4" Eurokonus Vorlauf-/Rücklaufbalken sind mit blau und rot gekennzeichnet.
Montagefertig verpackt und 100 % dichtheitsgeprüft.
z.B. Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37QB01A + **hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 02**
für zwei Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01B + **hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 03**
für drei Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01C + **hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 04**
für vier Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QB01D + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 05
für fünf Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01E + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 06
für sechs Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01F + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 07
für sieben Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01G + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 08
für acht Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01H + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 09
für neun Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01I + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 10
für zehn Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QB01J + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 11
für elf Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01K + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 12
für zwölf Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01L + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 13
für dreizehn Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QB01M + hp Eco-Plus-Profi Verteiler M63-VT-ID-eco-v 14
für vierzehn Kreise.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID (hvp)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Verteiler für Flächenklimasysteme sind nach DIN EN 1264 T4 zum hydraulischen Abgleich der einzelnen Kreise dringend mit hydraulischen Abgleicheinrichtungen zu versehen. Neben der Funktion des hydraulischen Abgleichs sind die einzelnen Kreise sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf mit Abspereinrichtungen auszustatten.

Die auf dem Verteiler angebrachten Handregelkappen (Bauschutzkappen) sind nach EnEV durch Stellorgane für die selbsttätig wirkende Raumtemperaturregelung zu ersetzen. Dazu sind stromlos geschlossene Stellantriebe zu verwenden, um sicherzustellen, dass auch bei Stromausfall die Wärme-/Kältezufuhr abgeschaltet wird und unzulässige Temperaturüberschreitungen vermieden werden.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerGG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37QC01 + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID für Flächenklimasysteme aus glasfaserverstärktem, Wärme,- und Kältebeständigem Polyamid, ideal für Heizen und Kühlen. Der Verteiler besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern. Doppelte integrierte O-Ringe auf jedem Modul garantieren einen sicheren Halt. Der Verteiler ist modular als Fertigverteiler oder als Baukastensystem lieferbar. Der Anschluss kann beliebig von links oder von rechts gewählt werden. Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im gleichen Verteiler um 180° drehbar. Die Betriebstemperaturen reichen von 10-75°C. Der Mittenabstand der Abgänge beträgt 50 mm, der maximale Betriebsdruck 6 bar.

Der Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID besteht aus folgenden Komponenten:

- Handradkappen, Vorlaufventil für die Montage der hp praski GmbH Stellantriebe
- Entleerungs- und Entlüftungsventil je Balken
- Raumbezeichnungen mit spezieller Befestigungsvorrichtung
- Durchflussmengenmesser 0-5 l/min
- Vorlauf- und Rücklaufthermometer
- Montagebügel (<80 mm) für Wand- und Verteilerkastenmontage
- 3/4“ Eurokonusabgänge
- Rohranbindung 1 1/4“ M

z.B. hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37QC01A + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 02

für zwei Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QC01B + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 03

für drei Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01C + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 04

für vier Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01D + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 05

für fünf Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01E + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 06

für sechs Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01F + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 07

für sieben Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01G + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 08

für acht Kreise

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QC01H + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 09
für neun Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01I + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 10
für zehn Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01J + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 11
für elf Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01K + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 12
für zwölf Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01L + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 13
für dreizehn Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QC01M + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID 14
für vierzehn Kreise
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QC04 + hp Kunststoff modul Verteiler K-VT-ID Adapter (Übergang)

Adapter-Übergangsstück Messing vernickelt von 5/4" AG auf 1" Überwurf flachdichtend zum Übergang auf Verteiler AS von hp praski GmbH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH + hp Verteileranschlussets (AS) (hvp)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Verteiler für Flächenklimasysteme sind nach DIN EN 1264 T4 zum hydraulischen Abgleich der einzelnen Kreise dringend mit hydraulischen Abgleicheinrichtungen zu versehen. Neben der Funktion des hydraulischen Abgleichs sind die einzelnen Kreise sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf mit Absperrreinrichtungen auszustatten.

Die Absperr-/Abgleichfunktionen müssen unabhängig voneinander sein, so dass die Voreinstellung bei einem evtl. Absperr-/Öffnungsvorgang erhalten bleibt.

Die auf dem Verteiler angebrachten Handregelkappen (Bauschutzkappen) sind nach EnEV durch Stellorgane für die selbsttätig wirkende Raumtemperaturregelung zu ersetzen. Dazu sind stromlos geschlossene Stellantriebe zu verwenden, um sicherzustellen, dass auch bei Stromausfall die Wärme-/Kältezufuhr abgeschaltet wird und unzulässige Temperaturüberschreitungen vermieden werden.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QH01 + Verteiler-AS-Kugelhahn 3/4"-W1

Anschlusset (AS) W1 für den waagrechten Verteileranschluss 3/4" IG, bestehend aus

- Vor,- und Rücklaufkugelhahn 3/4" IG
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 70 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH02 + Verteiler-AS-Kugelhahn 1"-W1

Anschlusset (AS) W1 für den waagrechten Verteileranschluss 1" IG, bestehend aus

- Vor,- und Rücklaufkugelhahn 1" IG
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 70 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH03 + Verteiler-AS-SRV 3/4" Hydrocontrol VTR-W3

Verteiler-Anschlusset (AS-SRV) W3 mit Strangregulierventil für den waagrechten Verteileranschluss 3/4" IG, bestehend aus

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG
- Strangregulierventil Oventrop Hydrocontrol VTR 3/4" IG im Rücklauf
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 160 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH04 + Verteiler-AS-SRV 1" Hydrocontrol VTR-W3

Verteiler-Anschlusset (AS-SRV) W3 mit Strangregulierventil für den waagrechten Verteileranschluss 1" IG, bestehend aus

- Vorlaufkugelhahn 1" IG
- Strangregulierventil Oventrop Hydrocontrol VTR 1" IG im Rücklauf
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 165 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH05 + Verteiler-AS-SRV 3/4" Hycoccon VTZ-W3

Verteiler-Anschlusset (AS-SRV) W3 mit Strangregulierventil für den waagrechten Verteileranschluss 3/4" IG, bestehend aus

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG
- Strangregulierventil Oventrop Hycoccon VTZ 3/4" IG im Rücklauf

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 120 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH06 + Verteiler-AS-Zonenventil-SRV 1" Hycocon HTZ-W5

Verteiler-Anschlussset (AS-ZV-SRV) W5 Zonenventil zur Zonenregelung eines Verteilers, ohne weitere Stellantriebe auf den einzelnen Kreisen. In Gradsitzausführung mit Voreinstellung, zwei integrierte Mess,- und Entleerungsventile mit Verschlusskappen am Ventil. Montage im Rücklauf. Gewindeanschluss M30x1,5 mm für die Aufnahme von Stellantrieben. Ventileinsatz ist unter Betrieb der Anlage austauschbar, die Voreinstellung erfolgt mittels bauseitigen Voreinstellschlüssels von Oventrop (Art.Nr.1068585). Anschlussset mit Zonenventil/Strangreguliertventil W5 für den waagrechteten Verteileranschluß 1" IG, bestehend aus

- Vorlaufkugelhahn 1" IG
- Zonenventil/Strangreguliertventil Oventrop Hycocon HTZ 1", für Rücklauf
- Zwei Flachdichtungen 1" IG für den verteilerseitigen Anschluss

Kvs: 3,6 m³/h

Baulänge: 115 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH07 + Verteiler-AS-Kugelhahn 3/4"-S1

Verteiler-Anschlussset (AS) S1 für den senkrechten Verteileranschluss 3/4" IG, bestehend aus

- Vor,- und Rücklaufkugelhahn 3/4" IG
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 130 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH08 + Verteiler-AS-Kugelhahn 1"-S1

Verteiler-Anschlussset (AS) S1 für den senkrechten Verteileranschluss 1" IG, bestehend aus

- Vor,- und Rücklaufkugelhahn 1" IG
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 130 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH09 + Verteiler-AS-Zonenventil-SRV 3/4"-S5

Verteiler-Anschlussset (AS-ZV-SRV) mit Zonenventil zur Zonenregelung mehrerer Heizkreise ohne weitere Stellantriebe Verteilerseitig. In Gradsitzausführung. Montage im Rücklauf.

Gewindeanschluss M30x1,5 mm für die Aufnahme von Stellantrieben. Anschlussset mit Zonenventil/Strangreguliertventil (SRV) S5 für den senkrechten Verteileranschluss 3/4" IG, bestehend aus:

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG
- Zonenventil/Strangreguliertventil 3/4" für Rücklauf

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Zwei Flachdichtungen 1" IG für den verteilerseitigen Anschluss
 - 1 Einstellschlüssel
- Baulänge: 130 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH10 + Verteiler-AS-WMZ 3/4"-S2

Wärmemengenzähler-Anschlussset (AS-WMZ) S2, für den senkrechten Verteileranschluss 3/4" IG, für alle gängigen Wärmemengenzähler-Fabrikate, bestehend aus

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde
- Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passstück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 145 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH11 + Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4" Hycocon VTZ-S4

Wärmemengenzähler-Anschlussset mit Strangreguliertventil (AS-WMZ-SRV) S4, für den senkrechten Verteileranschluss 3/4" IG, für alle gängigen Wärmemengenzähler- Fabrikate, bestehend aus:

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde
- Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passstück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge und ein Strangreguliertventil Oventrop Hycocon VTZ 3/4" IG
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 195 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH12 + Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4" Hydrocontrol VTR-S4

Wärmemengenzähler-Anschlussset mit Strangreguliertventil (AS-WMZ-SRV) S4, für den senkrechten Verteileranschluss 3/4" IG, für alle gängigen Wärmemengenzähler- Fabrikate, bestehend aus:

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm, M10x1 Anschlussgewinde
- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde
- Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passstück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge und ein Strangreguliertventil Oventrop Hydrocontrol VTR 3/4" IG

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 205 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH13 + Verteiler-AS-WMZ-SRV 1" Hydrocontrol VTR-S4

Wärmemengenzähler-Anschlussset mit Strangreguliertventil (AS-WMZ-SRV) S4, für den senkrechten Verteileranschluss 3/4" IG, für alle gängigen Wärmemengenzähler- Fabrikate, bestehend aus:

*Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm, M 10x1 Anschlussgewinde

*Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde

*Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passstück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge und ein Strangreguliertventil Oventrop Hydrocontrol VTR 1" IG

*Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 230 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH14 + Verteiler AS-WMZ-Zonenventil-SRV 3/4"-S6

Verteiler-Anschlussset mit Wärmemengenzähler (AS-WMZ-ZV-SRV) und Zonenventil zur Zonenregelung eines Verteilers, ohne weitere Stellantriebe auf den einzelnen Kreisen und mit Wärmemengenzählereinbaustrecke, in Gradsitzausführung. Gewindeanschluss des Ventils M30x1,5 mm für die Aufnahme von Stellantrieben. Anschlussset mit Zonenventil/Strangreguliertventil und Wärmemengenzählereinbaustrecke S6 für den senkrechten Verteileranschluss 3/4" IG, bestehend aus:

• Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm, M 10x1 Anschlussgewinde

• Zonenventil/Strangreguliertventil (SRV) 3/4", für Vorlauf

• Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde

• Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passstück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge

• Zwei Flachdichtungen 1" IG für den verteilerseitigen Anschluss

• 1 Einstellschlüssel

Baulänge: 145 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH15 + Verteiler AS-WMZ 3/4"-W2

Wärmemengenzähler-Anschlussset (AS-WMZ) W2, für den waagrechten Verteileranschluss 3/4" IG, geeignet für alle gängigen Wärmemengenzähler-Fabrikate, bestehend aus:

• Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm, M 10x1 Anschlussgewinde

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde
- Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passstück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss
Baulänge: 270 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH16 + Verteiler AS-WMZ-SRV 3/4" Hycocon VTZ-W4

Wärmemengenzähler-Anschlussset (AS-WMZ-SRV) mit Strangreguliertventil (SRV) S4, für den waagrechten Verteileranschluss 3/4" IG, für alle gängigen Wärmemengenzähler-Fabrikate, bestehend aus:

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm, M 10x1 Anschlussgewinde
- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde
- Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passstück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss
Baulänge: 320 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH17 + Verteiler-AS-WMZ-SRV 3/4" Hydrocontrol VTR-W4

Wärmemengenzähler-Anschlussset mit Strangreguliertventil (AS-WMZ-SRV) S4, für den waagrechten Verteileranschluss 3/4" IG, für alle gängigen Wärmemengenzähler-Fabrikate, bestehend aus:

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm, M 10x1 Anschlussgewinde
- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde
- Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passstück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge und ein Strangreguliertventil Oventrop Hydrocontrol VTR 3/4" IG
- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss
Baulänge: 325 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH18 + Verteiler-AS-WMZ-SRV 1" Hydrocontrol VTR-W4

Wärmemengenzähler-Anschlussset mit Strangreguliertventil (AS-WMZ-SRV) S4, für den waagrechten Verteileranschluss 3/4" IG, für alle gängigen Wärmemengenzähler- Fabrikate, bestehend aus:

- Vorlaufkugelhahn 3/4" IG, mit Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm, M 10x1 Anschlussgewinde

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Zwei Rücklaufkugelhähne 3/4" IG, einmal Direktanschluss von Fühlerdurchmesser 5/5,2 mm auf M10x1 Anschlussgewinde und Passtück 1" auf 3/4" für Wärmemengenzähler 110 mm bzw. 130 mm Baulänge und ein Strangregulierventil Oventrop Hydrocontrol VTR 1" IG

- Zwei Flachdichtungen 1" für den verteilerseitigen Anschluss

Baulänge: 345 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH19 + Verteiler Kompaktwärmezähler Qn 0,6

Kompaktwärmezähler mit Mikroprozessor-Rechenwerk und Volumenmessteil Qn 0,6.

Einbaulage: horizontal / vertikal.

- LCD-Anzeige mit umfangreichen Ablesemöglichkeiten.
- Spannungsversorgung über 3,0 V Lithiumbatterie mit 6 (+1) Jahren Betriebsdauer.

Technische Daten:

- Nenndurchfluss qp: 0,6 m³/h
- Höchstdurchfluss qs: 1,2 m³/h
- Direkttauchender Vorlauffühler: 5,2 mm
- Direkttauchender, bereits montierter Rücklauffühler
- Druckabfall Dp bei qp: 160 mbar
- Maximaldruck MAP: 25 bar
- Nenndruck PN: 16 bar
- Anlauf horizontal: 3,5 l/h, vertikal: 4 l/h
- Außengewinde: G 3/4 B
- Baulänge: 110 mm
- Temperaturbereich: 15 °C bis 90 °C
- Einbaulage: horizontal&vertikal
- Temperatursensoren: Typ PT500, Platin Präzisionswiderst.
- Anschlussart: 2-Leiter-Technik
- Garantie: 5 Jahre

Erzeugnis: Deltamess

Typ: WM-Inline

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH20 + Verteiler Kompaktwärmezähler Qn 1,5

Kompaktwärmezähler mit Mikroprozessor-Rechenwerk und Volumenmessteil Qn 1,5.

Einbaulage: horizontal / vertikal.

- LCD-Anzeige mit umfangreichen Ablesemöglichkeiten.
- Spannungsversorgung über 3,0 V Lithiumbatterie mit 6 (+1) Jahren Betriebsdauer.

Technische Daten:

- Nenndurchfluss qp: 1,5 m³/h
- Maximaldurchfluss qs: 3 m³/h
- Direkttauchender Vorlauffühler: 5,2 mm

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Dirkettauchender, bereits montierter Rücklauffühler
- Druckabfall Dp bei qp: 196 mbar
- Maximaldruck MAP: 25 bar
- Nenndruck PN: 16 bar
- Anlauf horizontal: 7 l/h, vertikal: 7 l/h
- Außengewinde: G 3/4 B
- Baulänge: 110 mm
- Temperaturbereich: 15 °C bis 90 °C
- Einbaulage: horizontal&vertikal
- Temperatursensoren: Typ PT500, Platin Präzisionswiderst.
- Anschlussart: 2-Leiter-Technik
- Garantie: 5 Jahre

Erzeugnis: Deltamess

Typ: WM-Inline

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH21 + Verteiler Kompaktwärmezähler Qn 2,5

Kompaktwärmezähler mit Mikroprozessor-Rechenwerk und Volumenmessteil Qn 2,5.

Einbaulage: horizontal / vertikal.

- LCD-Anzeige mit umfangreichen Ablesemöglichkeiten.
- Spannungsversorgung über 3,0 V Lithiumbatterie mit 6 (+1) Jahren Betriebsdauer.

Technische Daten:

- Nenndurchfluss qp: 2,5 m³/h
- Maximaldurchfluss qs: 5 m³/h
- Direktauchender Vorlauffühler: 5,2 mm
- Dirkettauchender, bereits montierter Rücklauffühler
- Druckabfall Dp bei qp: 165 mbar
- Maximaldruck MAP: 25 bar
- Nenndruck PN: 16 bar
- Anlauf horizontal: 10 l/h, vertikal: 10 l/h
- Außengewinde: G 1 B
- Baulänge: 130 mm
- Temperaturbereich: 15 °C bis 90 °C
- Einbaulage: horizontal&vertikal
- Temperatursensoren: Typ PT500, Platin Präzisionswiderst.
- Anschlussart: 2-Leiter-Technik
- Garantie: 5 Jahre

Erzeugnis: Deltamess

Typ: WM-Inline

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**37QH22 + Verteiler Splitwärmehähler Flex 0,6 E**

Splitwärmehähler Flex 0,6 E mit elektronischem Rechenwerk (LCD-Anzeige), Temperaturfühler und Einstrahl-Volumenmessteil Qn 0,6.

Technische Daten:

Elektronisches Rechenwerk mit LCD-Anzeige

-Wandgerät: ja

-Stromversorgung: 3 V; 2,2 Ah (10 Jahre)

-Temperaturbereich: 0 bis 190 °C

-Temperaturdifferenz: 2 bis 120 K

-Temperaturauflösung: 0,01 K

-Umgebungstemperatur: +5 bis +55 °C

-Stichtag: 2 (Energie, Volumen, 2 Impulseingänge)

-Monatsregister: 18 (Energie, Volumen, 2 Impulseingänge)

-Impulsausgänge: Open Collector für Energie und Volumen

-Impulsausgänge: Open Collector für Energie und Volumen

-Impulseingänge: 2 (optional)

-Datenausgang: M-Bus nach EN 1434 (optional) optische Schnittstelle nach EN 1434

-Anzeigeebene 1: Energie, Volumen, Displaytest, Impulswertigkeit

Weitere: Durchfluss, Leistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Fehlermeldung, Energie und Volumen zum Stichtag, Monatsregister, Identnummer, Grundeinstellungen, Echtzeituhr, akkumulierte ERROR-Zeiten

Temperaturfühler TF 5,2

-Einsatztemperatur: 0..150°V

-Messeinsatz: 1x Pt 100 zl

-Toleranz: Klasse B

-Schutzrohrdurchmesser: 5,2 mm

-Schutzrohr Gesamtlänge: 45 mm

-Einbaulänge: 45 mm

-Anschlussleitung-Enden: Aderendhülsen

-Anschlussleitung: 2500 mm, Silikon

-Typenzusatz 341: gepaart und geeicht

-Zulassung PTB 22.30/02.03

Volumenmessteil - Einstrahl

Typ: ETH

Messprinzip: Flügelrad-Volltrockenläufer

Zulassung: metrologische Klasse B/H- A/V

Nenndurchfluss Qp: 0,6 m³/h

Minstdurchfluss Qmin: H - 12 l/h V - 24 l/h

Impulswertigkeit: 10 l/Imp.

Temperaturbereich: 0 bis 120 °C

Typ: Flex 0,6 E

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Einbaulage: horizontal und vertikal
 Dauerbelastung Qn: 0,6 m³/h
 Außengewinde: G 3/4" Aussengewinde
 Baulänge: 110 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH23 + Verteiler Splitwärmehzähler Flex 1,5 E

Splitwärmehzähler Flex 1,5 E mit elektronischem Rechenwerk (LCD-Anzeige), Temperaturfühler und Einstrahl-Volumenmessteil Qn 1,5.

Technische Daten:

Elektronisches Rechenwerk mit LCD-Anzeige

- Wandgerät: ja
- Stromversorgung: 3 V; 2,2 Ah (10 Jahre)
- Temperaturbereich: 0 bis 190 °C
- Temperaturdifferenz: 2 bis 120 K
- Temperaturaufösung: 0,01 K
- Umgebungstemperatur: +5 bis +55 °C
- Stichtag: 2 (Energie, Volumen, 2 Impulseingänge)
- Monatsregister: 18 (Energie, Volumen, 2 Impulseingänge)
- Impulsausgänge: Open Collector für Energie und Volumen
- Impulseingänge: 2 (optional)
- Datenausgang: M-Bus nach EN 1434 (optional) optische Schnittstelle nach EN 1434
- Anzeigeebene 1: Energie, Volumen, Displaytest, Impulswertigkeit

Weitere: Durchfluss, Leistung, Vor- und Rücklaufemperatur, Temperaturdifferenz, Fehlermeldung, Energie und Volumen zum Stichtag, Monatsregister, Identnummer, Grundeinstellungen, Echtzeituhr, akkumulierte ERROR-Zeiten

Temperaturfühler TF 5,2

- Einsatztemperatur: 0..150°V
- Messeinsatz: 1x Pt 100 zl
- Toleranz: Klasse B
- Schutzrohrdurchmesser: 5,2 mm
- Schutzrohr Gesamtlänge: 45 mm
- Einbaulänge: 45 mm
- Anschlussleitung-Enden: Aderendhülsen
- Anschlussleitung: 2500 mm, Silikon
- Typenzusatz 341: gepaart und geeicht
- Zulassung PTB 22.30/02.03

Volumenmessteil - Einstrahl

Typ: ETH

Messprinzip: Flügelrad-Volltrockenläufer

Zulassung: metrologische Klasse B/H- A/V

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Nenndurchfluss Qp: 1,5 m³/h
 Mindestdurchfluss Qmin: H - 30 l/h V - 60 l/h
 Impulswertigkeit: 10 l/Imp.
 Temperaturbereich: 0 bis 120 °C
 Typ: Flex 1,5 E
 Einbaulage: horizontal und vertikal
 Dauerbelastung Qn: 1,5 m³/h
 Außengewinde: G 3/4" Aussengewinde
 Baulänge: 110 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH24 + Verteiler Splitwärmehähler Flex 2,5 E

Splitwärmehähler Flex 5,5 E mit elektronischem Rechenwerk (LCD-Anzeige), Temperaturfühler und Einstrahl-Volumenmessteil Qn 2,5.

Technische Daten:

Elektronisches Rechenwerk mit LCD-Anzeige

- Wandgerät: ja
- Stromversorgung: 3 V; 2,2 Ah (10 Jahre)
- Temperaturbereich: 0 bis 190 °C
- Temperaturdifferenz: 2 bis 120 K
- Temperaturauflösung: 0,01 K
- Umgebungstemperatur: +5 bis +55 °C
- Stichtag: 2 (Energie, Volumen, 2 Impulseingänge)
- Monatsregister: 18 (Energie, Volumen, 2 Impulseingänge)
- Impulsausgänge: Open Collector für Energie und Volumen
- Impulseingänge: 2 (optional)
- Datenausgang: M-Bus nach EN 1434 (optional) optische Schnittstelle nach EN 1434
- Anzeigeebene 1: Energie, Volumen, Displaytest, Impulswertigkeit

Weitere: Durchfluss, Leistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Fehlermeldung, Energie und Volumen zum Stichtag, Monatsregister, Identnummer, Grundeinstellungen, Echtzeituhr, akkumulierte ERROR-Zeiten

Temperaturfühler TF 5,2

- Einsatztemperatur: 0..150°V
- Messeinsatz: 1x Pt 100 zl
- Toleranz: Klasse B
- Schutzrohrdurchmesser: 5,2 mm
- Schutzrohr Gesamtlänge: 45 mm
- Einbaulänge: 45 mm
- Anschlussleitung-Enden: Aderendhülsen
- Anschlussleitung: 2500 mm, Silikon
- Typenzusatz 341: gepaart und geeicht

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

-Zulassung PTB 22.30/02.03

Volumenmessteil - Einstrahl

Typ: ETH

Messprinzip: Flügelrad-Volltrockenläufer

Zulassung: metrologische Klasse B/H- A/V

Nenndurchfluss Qp: 2,5 m³/h

Minstdurchfluss Qmin: H - 50 l/h V - 100 l/h

Impulswertigkeit: 10 l/Imp.

Temperaturbereich: 0 bis 120 °C

Typ: Flex 2,5 E

Einbaulage: horizontal und vertikal

Dauerbelastung Qn: 2,5 m³/h

Außengewinde: G 3/4" Aussengewinde

Baulänge: 110 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH25 + Verteiler Eichgebühr b.Qn 2,5

Amtliche Eichgebühr für Kompaktwärmemengenzähler.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH26 + Verteiler Thermometer m.Feder 34mm

Anlagethermometer für Verteiler mit Thermometer, Thermometeraufnahme und Spannfelder.

Montage wahlweise am Vor- oder Rücklaufverteilerbalken (nur ein Stück je Verteiler).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH27 + Verteiler Zwischenstück mit Thermometer 34mm

Zwischenstück mit Thermometer 34 mm zur Erfassung der Rücklauftemperatur pro Heizkreis mit 3/4" -Eurokonus Überwurfmutter auf 3/4" AG-Eurokonus.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH28 + Verteiler-AS-Gewindeübergang 3/4" IG

Gewindeübergang als Übergangsstück von Verteiler mit Flachdichtungen auf 3/4" IG.

Verpackungseinheit: 2 Stück

Baulänge: 20 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37QH29 + Verteiler Verschlusskappe 3/4"**
Verschlusskappe, vernickelt, zum Verschließen von Verteilerabgängen, 3/4".
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QH32 + Verteiler-AS-Übergangsstück 1" AG-IG**
Verteiler-Anschlussset (AS) als selbstdichtendes Übergangsstück 1" AG auf 1" Überwurf flachdichtend zum Übergang von 1" IG auf Verteiler-Anschlussset.
Verpackungseinheit: 2 Stück
Einbaulänge: 30 mm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QH33 + Verteiler-AS-Übergang 1" AG**
Verteiler-Anschlussset (AS) als Übergang mit selbstdichtendem Übergangsstück 1" AG auf 1" AG flachdichtend zum Übergang von 1" IG auf 1" IG flachdichtend.
Verpackungseinheit: 2 Stück
Einbaulänge: 20 mm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QH34 + Verteiler Zonenventil f.Stellantrieb 1"**
Zonenventil zur Zonenregelung eines Verteilers, ohne weitere Stellantriebe auf den einzelnen Kreisen. In Gradsitzausführung mit Handregulierkappe Gewindeanschluss des Ventils M30x1,5 mm für die Aufnahme von Stellantrieben. Anschluss 1" IG auf 1" AG mit Verschraubung.
Kvs: 5,7 m³/h
Baulänge: 115 mm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QH35 + Verteiler Zonenventil f.Stellantrieb 1 1/4"**
Zonenventil zur Zonenregelung eines Verteilers, ohne weitere Stellantriebe auf den einzelnen Kreisen. In Gradsitzausführung mit Handregulierkappe Gewindeanschluss des Ventils M30x1,5 mm für die Aufnahme von Stellantrieben. Anschluss 1 1/4" IG auf 1 1/4" AG mit Verschraubung.
Kvs: 6,7 (m³/h)
Baulänge: 125 mm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QH36 + Verteiler Zonenkugelhahn 1" mit motorischen Antrieb 230V**
Zonenkugelhahn zur Zonenregelung eines Verteilers, ohne weitere Stellantriebe auf den einzelnen Kreisen. Kugelhahn in Gradsitzausführung mit motorischem Auf/Zu Antrieb 230 V. Zusätzlich mit Handhebel für Handbetrieb. Anschluss beidseitig 1" IG.

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Kvs: 16 m³/h

Baulänge: 170 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH37 + Verteiler Zonenkugelhahn 1 1/4" mit motorischen Antrieb 230

Zonenkugelhahn zur Zonenregelung eines Verteilers, ohne weitere Stellantriebe auf den einzelnen Kreisen. Kugelhahn in Gradsitzausführung mit motorischem Auf,-Zu Antrieb 230 V. Zusätzlich mit Handhebel für Handbetrieb. Anschluss beidseitig 1 1/4" IG.

Kvs: 10 (m³/h)

Baulänge: 175 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH40 + hp Klemmringverschraubung Eurokonus 17x2mm

Klemmringverschraubung aus Messing, vernickelt mit 3/4" Eurokonus. Bestehend aus Grundkörper mit O-Ring, Klemmring und Überwurfmutter. Zum Anschluss eines 17x2 mm Rohres an eine Eurokonusaufnahme.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH41 + hp Klemmringverschraubung Eurokonus 16x2mm

Klemmringverschraubung aus Messing, vernickelt mit 3/4" Eurokonus. Bestehend aus Grundkörper mit O-Ring, Klemmring und Überwurfmutter. Zum Anschluss eines 16x2 mm Rohres an eine Eurokonusaufnahme.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH42 + hp Klemmringverschraubung Eurokonus 14x2mm

Klemmringverschraubung aus Messing, vernickelt mit 3/4" Eurokonus. Bestehend aus Grundkörper mit O-Ring, Klemmring und Überwurfmutter. Zum Anschluss eines 14x2 mm Rohres an eine Eurokonusaufnahme.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH43 + hp Klemmringverschraubung Eurokonus 10x1,3mm

Klemmringverschraubung aus Messing, mit 3/4" Eurokonus. Bestehend aus Grundkörper mit O-Ring, Klemmring und Überwurfmutter. Zum Anschluss eines 10x1,3 mm Rohres an eine Eurokonusaufnahme.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QH44 + hp Klemmringverschraubung Eurokonus 20x2mm

Klemmringverschraubung aus Messing, vernickelt mit 3/4" Eurokonus. Bestehend aus Grundkörper mit O-Ring, Klemmring und Überwurfmutter. Zum Anschluss eines 20x2 mm Rohres an eine Eurokonusaufnahme.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH57 + hp Kunststoff-Durchschubbogen 14-20mm

Kunststoff-Durchschubbogen aus Kunststoff. Für die sichere 90°- Rohreinführung am Verteiler, für 14 bis 20 mm Rohre.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH58 + hp Kunststoff-Winkelspange 16-18mm

Kunststoff-Winkelspange aus schlagfestem Kunststoff. Für die sichere 90°-Rohreinführung, in Verbindung mit Wellrohr 13/16 mm, am Verteiler, für 16 bis 18 mm Rohre.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH59 + hp Kunststoff-Winkelspange 14mm

Kunststoff-Winkelspange aus schlagfestem Kunststoff. Für die sichere 90°-Rohreinführung, in Verbindung mit Wellrohr 13/16 mm, am Verteiler, für 14 mm Rohre.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QH76 + hp press HK-Anschlusswinkel 17x2 mm

press HK-Anschlusswinkel zum Anschluss eines Heizkörpers auf ein 17x2 mm Rohr. Aus Cu-Rohr 15x1 mm, vernickelt, Länge 300 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI + hp Profi Modular Schranksystem (hvp)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Das Profi Modular Verteilerschranksystem ist in Kompaktpositionen beschrieben oder nach Einzel-Positionen (z.B. UP-Zarge mit Bautiefe 110 mm oder 75 mm, Rahmen mit Türe) auszuschreiben.

Bei Kompaktpositionen gilt:

Schranksystem mit Zubehör (hp praski profi modular UP-Grundzarge, hp praski profi modular „style“-Rahmen mit Türe), sowie das anteilige Werkzeug ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten von Verbindungsstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Das Profi Modular Verteilerschranksystem ist ein modular aufgebautes Schranksystem, bestehend aus 2 Grundzargenmodellen mit Bautiefe 110 mm und 75 mm in 7 Größenausführungen sowie 3 Abdeckungsausführungen Rahmen-/Türe, Einfließrahmen, Einputzrahmen.

Bei Bautiefe 75 mm sollte, je nach Einbautiefe des Verteilerkastens, beim Einsatz eines Wärmemengenzählers das Rechenwerk abnehmbar sein!

Die Grundzargen sind mit einer Estrichprall-/Einputzblende versehen, die ein durchgehendes verputzen des Zwischenraumes Abdeckrahmen/Fußboden ermöglicht. Hierdurch kann die Sockelleiste vom Bodenbelag ohne Unterbrechung, durchlaufend an der Wand angebracht werden.

Die frontseitige Meterrisssignierung (Fertig-Fußbodenaufbauhöhe) erleichtert die Abstimmung der Schnittstellen Estrichleger/Heizungsbauer/Elektroinstallateur.

Der separate Elektroinstallationsbereich im oberen Kastendrittel erlaubt die direkte Montage der Regelleisten auf der vormontierten Hutschiene für die Verdrahtung der Einzelraumregelung. Die Kabel der Einzelraumregler können seitlich oder von oben durch die vorgestanzten Kabeleinführungen eingeführt und direkt an die Regelleiste angeschlossen werden.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37QI01 + Das Profi Modular Verteilerschranksystem ist ein modular aufgebautes Schranksystem. Besteht aus 2 Grundzargenmodellen mit Bautiefe 110 mm und 75 mm in 7 Größenausführungen sowie 3 Abdeckungsausführungen Rahmen-/Türe, Einfließrahmen, Einputzrahmen.
- Bei Bautiefe 75 mm sollte, je nach Einbautiefe des Verteilerkastens, beim Einsatz eines Wärmemengenzählers das Rechenwerk abnehmbar sein!
- Die Grundzargen sind mit einer Estrichprall-/Einputzblende versehen, die ein durchgehendes verputzen des Zwischenraumes Abdeckrahmen/Fußboden ermöglicht. Hierdurch kann die Sockelleiste vom Bodenbelag ohne Unterbrechung, durchlaufend an der Wand angebracht werden.
- Die frontseitige Meterrisssignierung (Fertig-Fußbodenaufbauhöhe) erleichtert die Abstimmung der

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Schnittstellen Estrichleger/Heizungsbauer/Elektroinstallateur.

Der separate Elektroinstallationsbereich im oberen Kastendrittel erlaubt die direkte Montage der Regelleisten auf der vormontierten Hutschiene für die Verdrahtung der Einzelraumregelung. Die Kabel der Einzelraumregler können seitlich oder von oben durch die vorgestanzten Kabeleinführungen eingeführt und direkt an die Regelleiste angeschlossen werden.

UP-Verteilerschrank, bestehend aus:

- Aus verzinktem Stahlblech für die Unterputzmontage
- Verwindungsfrei mit oberer Sturzversteifung
- Seitliche Ausstanzungen zum individuellen Anschluss der Flächenklimaverteiler
- Separater Elektromontagebereich mit Hutschiene zur Aufnahme der Regelleiste
- Vorstanzungen für Kabeleinführungen M20 an der Oberseite
- Seitliche Vorstanzungen f. Elektro Dosen
- Standfüße, höhenverstellbar (780-920 mm). Mit Sollkerbe für die genaue Fertigfußbodenaufbauhöhe
- Universalschienen zur Befestigung des Verteilersystems
- Z-Bleche zur Kompensierung der Verteilereinbautiefe
- Seitliche Maueranker
- Vormontierter Schutzkarton zum Schutz des Innenbereichs während der Bauphase
- Der Schutzkarton dient zugleich als Putzanschlag zur Putzkantenausführung
- Einputzbare Estrichpralleiste mit ausklappbarem Putzgitter, Rahmen und Türe
- Weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9010), Typ "Style", für den wand/putzbündigen Abschluss
- Schwenkbare, tiefenverstellbare (50 mm) Befestigungslaschen, zur lotrechten Montage
- Stecktür mit robusten, verchromten Drehschloss mit Münzschlitz

Typ: UP-Zarge mit Rahmen/Türe Style

z.B. Profi Modular UP-Kasten von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37QI01A	+ hp praski Profi Modular UP-Kasten 410x110mm 410x110 mm Angebotenes Erzeugnis: 	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37QI01B	+ hp praski Profi Modular UP-Kasten 530x110mm 530x110 mm Angebotenes Erzeugnis: 	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37QI01C	+ hp praski Profi Modular UP-Kasten 680x110mm 680x110 mm Angebotenes Erzeugnis: 	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37QI01D + hp praski Profi Modular UP-Kasten 830x110mm**
 830x110 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01E + hp praski Profi Modular UP-Kasten 1030x110mm**
 1030x110 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01F + hp praski Profi Modular UP-Kasten 1250x110mm**
 1250x110 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01G + hp praski Profi Modular UP-Kasten 1500x110mm**
 1500x110 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01H + hp praski Profi Modular UP-Kasten 410x75mm**
 410x75 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01I + hp praski Profi Modular UP-Kasten 530x75mm**
 530x75 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 37QI01J** + **hp praski Profi Modular UP-Kasten 680x75mm**
 680x75 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01K** + **hp praski Profi Modular UP-Kasten 830x75mm**
 830x75 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01L** + **hp praski Profi Modular UP-Kasten 1030x75mm**
 1030x75 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01M** + **hp praski Profi Modular UP-Kasten 1250x75mm**
 1250x75 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI01N** + **hp praski Profi Modular UP-Kasten 1500x75mm**
 1500x75 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37QI02** + Das Profi Aufputz Verteilerschranksystem besteht aus 1 Grundzargenmodell mit der Bautiefe 145 mm in 8 Größenausführungen. Der separate Elektroinstallationsbereich im oberen Kastendrittel erlaubt die direkte Montage der Regelleisten für die Verdrahtung der Einzelraumregelung.
 AP-Verteilerschrank, bestehend aus:

 - Weiß pulverbeschichtetes (ähnlich RAL 9016) Frontgehäuse mit beidseitigen Einprägungen für Sockelleistensysteme, für einen wandbündigen Anschluss.
 - Sendzimiervverzinkte, abnehmbare Rückwand mit Ausstanzungen zum individuellen Verteileranschluss
 - Standfüße, höhenverstellbar von 700 mm (Oberkante FFB) bis 845 mm
 - Universalschienen zur Befestigung des Verteilersystems
 - Verstell/abnehmbare Rohrumlenk,- und Estrichpralleiste

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Stecktür mit verchromten Drehschloss mit Münzschlitz
- z.B. Profi AP-Kasten von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

37QI02A + hp praski Profi AP-Kasten 410mm
 410x145 mm
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI02B + hp praski Profi AP-Kasten 510mm
 510x145 mm
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI02C + hp praski Profi AP-Kasten 610mm
 610x145 mm
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI02D + hp praski Profi AP-Kasten 760mm
 760x145 mm
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI02E + hp praski Profi AP-Kasten 910mm
 910x145 mm
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI02F + hp praski Profi AP-Kasten 1060mm
 1060x145 mm
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QI02G + hp praski Profi AP-Kasten 1210mm

1210x145 mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI02H + hp praski Profi AP-Kasten 1510mm

1510x145 mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI40 + hp praski Profi Modular Schlüsselschloss

Schlüsselschloss für das Profi Modular Verteilerschranksystem, für die Türen der Serie Style und Vario, einschließlich zwei Schlüssel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QI85 + hp praski Profi Modular Verteiler-Befestigungsschienen

Verteiler-Befestigungsschienen für das Profi Modular Verteilerschranksystem. Hiermit kann ein zusätzlicher Verteiler in der UP-Zarge befestigt werden.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ + Regelung Heizen Alpha direct 230 Volt (hpv)

Version 2018

Die Leistung umfasst das Liefern und die Montage bzw. den Einbau des Systems bzw. der Bauteile.

Die raumweise Temperaturregelung mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen ist nach §12 der EnEV zwingend erforderlich. Speziell bei Flächenklimasystemen erfolgt die Raumtemperaturregelung über elektrische Raumthermostate die entsprechend zugeordneten Regelkreise pro Raum werden mittels elektrischer Stellantriebe betätigt werden. Die Verdrahtung der Raumtemperaturregelung ist ausschließlich von einem Fachmann und entsprechend der VDE-Richtlinien herzustellen. Wichtige Schnittstelle zwischen Raumthermostat und Stellantrieb ist die Regelverteiler (Basisstation) im Verteilerschrank des Flächenklimasystems, da hier übersichtlich und schnell die ganze Verkabelung/Verdrahtung erfolgt.

Mittels optischer Anzeigen an Thermostat, Regelverteiler und Stellantrieb kann die einwandfreie Funktionprüfung der Regelkomponenten nach Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) gesondert von der hydraulischen Anlage, durchgeführt werden.

Für die einwandfreie Funktion der Flächenklimasystem-Anlage empfehlen wir dringend den Einbau der aufeinander abgestimmten Regelkomponenten.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen enthalten.

Liefernachweis:

hvp vertriebs GmbH

Achenweg 3

6353 Going am Wilden Kaiser

Tel.: +43.(0)5358.44006-0

Fax: +43.(0)5358.44006-50

E-mail: info@hvp-vertriebsgmbh.at

Homepage: www.hvp-vertriebsgmbh.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37QQ01 + Alpha direct Regler Analog R 20203-10N4 230V Heizen

Alpha direct Regler Analog R 20203-10N4, 230 V, Heizen

z.B. Alpha direct Regler Analog R 20203-10N4 230V Heizen von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ02 + Alpha direct Regler Display RD 25203-10N5 230V Heizen

Alpha direct Regler Display RD 25203-10N5, 230 V, Heizen

z.B. Alpha direct Regler Display RD 25203-10N5 230V Heizen von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ03 + Alpha direct Regler Display Komfort RD25203-40N5 230V Heizen

Alpha direct Regler Display Komfort RD 25203-40N5, 230 V, Heizen

z.B. Alpha direct Regler Display Komfort RD25203-40N5 230V Heizen von hp praski GmbH oder

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ04 + Alpha direct Regler Display Control RD25203-60N5 230V Heizen

Alpha direct Regler Display Control RD 25203-60N5, 230 V, Heizen

z.B. Alpha direct Regler Display Control RD25203-60N5 230V Heizen von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ05 + Bodenföhler f.Alpha direct 230V Regler Display Control 3m

Bodenföhler für Alpha direct Regler Display Control, 3 Meter

z.B. Bodenföhler für Alpha direct Regler Display Control 3m von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ06 + hp Bodenregler o.Anzeige 230V 1793 Heizen oder Kühlen

Bodenregler ohne Anzeige 230 V, 1793, Heizen oder Kühlen

z.B. hp Bodenregler o.Anzeige 230V 1793 Heizen oder Kühlen von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ07 + Bodenföhler 4 m f.Alpha direct 230V

Bodenföhler, 4 Meter

z.B. Bodenföhler 4 m von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ08 + Bodenföhler 20m f.Alpha direct 230V

Bodenföhler, 20 Meter

z.B. Bodenföhler 20m von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012

Ausschreibungstexte hp praski

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

37QQ09 + Alpha-5 Antrieb 230V 1W f.Alpha direct 230V

Alpha-5 Antrieb, 230 V, 1 W

z.B. Alpha-5 Antrieb 230V 1W von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ10 + Alpha direct Standard Regelverteiler.B50302-10N2 230V Heizen

Alpha direct Standard Regelverteiler B 50302-10N2, 230 V, Heizen

z.B. Alpha direct Standard Regelverteiler B50302-10N2 230V Heizen von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ11 + hp Alpha direct Plus Regelvert.B50302-10-587-01 230V Heizen

hp Alpha direct Plus Regelverteiler B 50302-10-587-01, 230 V, Heizen

z.B. hp Alpha direct Plus Regelverteiler B50302-10-587-01 230V Heizen von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37QQ12 + Alpha direct Komfort Regelverteiler.B20502-10N2 230V Heizen

Alpha direct Komfort Regelverteiler B 20502-10N2, 230 V, Heizen

z.B. Alpha direct Komfort Regelverteiler B20502-10N2 230V Heizen von hp praski GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Schlussblatt

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Ergänzungen LB-HT-012**Ausschreibungstexte hp praski**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
37	Wärmeabgabe	2
	Schlussblatt	108

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“